Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Кабели							
	Кабель силовой бронированный с медными жилами пониженной горючести сечением:	ВБбШвнг(А)-1		ОАО "Электрокабель" Кольчугинский завод"				
	4х150				м	20		
	3х2.5				м	20		
	Кабель силовой бронированный с медными жилами, экранированные пониженной горючести сечением:	ВЭБШвнг(А)-1		То же				
	4х150				м	40		
	Электроаппаратура установленная по месту							
СК-1	**Коробка** зажимов серии КЗПМ из алюминиевого сплава габарита 4.7, с 9 винтовыми зажимами на 309А, с 14 клеммами заземления на 309А, три кабельных ввода Л-1БМхМ63.	КЗПМ4.7-309/9-шина РЕ(309)/14-(Л-1БМхМ63)х2(А)-(Л-1БМхМ63)х1(С)-В1.5		ОАО "ВЭЛАН"	шт.	1		

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл. 997245

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата
Разработал		Колганов			06.2014
Проверил		Катушев			
Нач. гр.		Катушев			
Н. контр.		Гузанов			
Нач. отд.		Зонов			
ГИП		Пасхин			

2267-997245-ЭМ.С

Реконструкция хвостохранилища "Среднее". Этап 1.
Наращивание плотины от отм. 665,0 м до отм. 670,0 м.
ОАО "ППГХО"

Оборотное водоснабжение	Стадия	Лист	Листов
	Р		1
Спецификация оборудования и материалов	ОАО «ВНИПИпромтехнологии»		