

5. Мероприятия по охране труда и технике безопасности

5.1. К обслуживанию систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности.

5.2. Монтажные и ремонтные работы в электрических сетях и устройствах, а также работы по присоединению и отсоединению проводов должны производиться только при снятом напряжении. Все электромонтажные работы, обслуживание электроустановок, периодичность и методы испытаний защитных средств должны выполняться с соблюдением "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" и "Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации электроустановок".

5.3. Регламенты технического обслуживания установок должны быть разработаны заказчиком на месте в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей и с учетом требований "Инструкции по организации и проведению работ по регламентированному техническому обслуживанию установок пожаротушения, пожарной и охранно-пожарной сигнализации", 1982г. и РД 009-01-96 "Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания".

5.4. Монтажно-наладочные работы по системе АПС должны выполняться в соответствии с РД 78.145-93 "Правила производства и приемки работ. Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации".

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	70-07Т-2015-ПС.ПЗ	Лист
							10
Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №					
0793							