

6. Техническое обслуживание и содержание пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре

6.1. На объекте все виды работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту, а также по содержанию автоматики должно выполняться по договору с организацией, имеющей лицензию органов управления Государственной противопожарной службы на право выполнения работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию установок пожарной автоматики.

6.2. Основным назначением технического обслуживания является выполнение мероприятий, направленных на поддержание системы в рабочем состоянии: предупреждению неисправностей и преждевременного выхода из строя составляющих элементов.

6.3. К техническому обслуживанию относится наблюдение за работой системы, устранение обнаруженных дефектов, опробование и проверка целостности кабельных сетей.

6.4. В объем текущего ремонта входят замеры и испытания оборудования и устранение обнаруженных дефектов.

6.5. В объем капитального ремонта, кроме работ, предусмотренных текущим ремонтом, входит замена изношенных элементов системы.

6.6. Непланный ремонт выполняется в объеме текущего или капитального ремонта и производится после пожара, аварии, вызванной неудовлетворительной эксплуатацией оборудования, или для предотвращения ее.

6.7. При проведении работ по ТО следует руководствоваться требованиями "Инструкции по организации и проведению работ по регламентированному техническому обслуживанию установок пожаротушения, пожарной и охранно-пожарной сигнализации", 1982г., РД78.145-93, а также РД009-01-96 "Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания".

Инв. № подл. 0793	Подп. и дата	Взам. инв. №							70-07Т-2015-ПС.ПЗ	Лист
										11
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата		