

3.3. Технические характеристики оборудования систем сигнализации и оповещения

3.3.1. Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "Сигнал-20П".
Прибор предназначен для контроля шлейфов сигнализации, с установленными в них пожарными извещателями, для управления звуковыми и световыми оповещателями.



Рисунок 1. Внешний вид прибора "Сигнал-20П"

Количество шлейфов сигнализации	20
Мощность, потребляемая от сети, В*А	10,2-28,0
Максимальный потребляемый ток в дежур. режиме, мА	600
в режиме "пожар", мА	650

3.3.2. Пульт контроля и управления "С2000-М".
Предназначен для работы в составе систем охранной, пожарной сигнализации для контроля состояния и сбора информации с приборов системы, ведения протокола, возникающих в системе событий, индикации тревог, управления постановкой на охрану, снятием с охраны, управления автоматикой.



Рисунок 2. Внешний вид пульта контроля и управления "С2000М"

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №						
0793								
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	70-07Т-2015-ПС.ПЗ		Лист
								5