

Количество подключаемых приборов	127
Мощность, потребляемая от сети, В*А	10,2-28,0
Максимальный потребляемый ток в дежур. режиме, мА	60
в режиме "пожар", мА	120

3.3.3. Блок сигнально-пусковой "С2000-СП1".

Предназначен для управления исполнительными устройствами, выдача тревожных извещений на пульт централизованного наблюдения.



Рисунок 3. Внешний вид блока сигнально-пускового "С2000СП1"

Максимальный ток , А	2
Мощность, потребляемая от сети, В*А	30
Максимальный потребляемый ток в дежур. режиме, мА	20
в режиме "пожар", мА	140

3.3.4. Оповещатель световой "Молния-12" предназначен для световой сигнализации "Выход".



Рисунок 4. Внешний вид оповещателя светового "Молния-12"

Инд. № подл.	Взам. инв. №
0793	
Подп. и дата	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

70-07Т-2015-ПС.ПЗ

Лист

6