Напряжение питания однополярное, В	12
Ток потребления, мА	20

3.3.5. Извещатель пожарный дымовой ИП212-41М
Предназначен для обнаружения загорания, сопровождающегося появлением дыма в закрытых помещениях.

Рисунок 5. Внешний вид извещателя ИП 212-41М

Напряжение питания, В	9-30
Ток потребления в дежурном режиме , мА	0,045
Ток потребления в режиме "Пожар", мА	20

3.3.6. Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУМ предназначен для ручного включения сигнала тревоги.

Рисунок 6. Внешний вид извещателя ИПР-3СУМ

Ток потребления в дежурном режиме ,мА	0,1
Напряжение питания, В	9-28