

3.3.7. оповещатель охранно-пожарный звуковой.

Предназначен для подачи звукового сигнала оповещения при пожаре.



Рисунок 7. Внешний вид звукового оповещателя "Свирель"

Ток потребления в режиме "Пожар", мА	60
Напряжение питания, В	10,2...14,4

3.3.8. Извещатель пожарный тепловой ИП 103-3-А2-1М, предназначен для работы в помещениях с целью выдачи информации о пожаре при достижении t-ры воздуха 70°C путем размыкания контактов теплового реле.



Рисунок 8. Внешний вид тепловой ИП 103-3-А2-1М

3.3.9. Устройство коммутационное УК-ВК/02.

Предназначен для управления подключением и отключением приборов путем замыкания и размыкания контактов реле.



Рисунок 9. Внешний вид устройства УК-ВК/02

Напряжение, В	220
Ток, А	10

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	70-07Т-2015-ПС.ПЗ		Лист
								8

Инов. № подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата
0793		

Напряжение, В	220
Ток, А	10

Рисунок 9. Внешний вид устройства УК-ВК/02

УК/02	
-------	--