

## 2. Краткая характеристика объекта

Объект- Здание ООО "Тепловодоканал", ОВЗ. Корпус 906. В здании отсутствуют помещения категории А и взрывопожарной и пожарной опасности. В здании отсутствуют взрывоопасные зоны по ПУЭ.

2.1. Оповещение людей о пожаре, управление эвакуацией людей и обеспечение их безопасной эвакуации при пожаре в здании корпуса 906 следующим образом:

2.1.1. При поступлении сигнала "Пожар" поступает сигнал тревоги на пульт прибора "Сигнал-20П", который включает сирены звукового оповещения о необходимости эвакуации.

2.1.2. Световые оповещатели табло "Выход" на путях эвакуации, установленные на выходах из помещения наружу, в дежурном режиме горят постоянно.

2.1.3. Приборы управления системой оповещения не имеют возможности регулировки уровня громкости. Оповещение производится до конца эвакуации, или до отключения системы.

|              |              |              |        |       |      |                   |      |
|--------------|--------------|--------------|--------|-------|------|-------------------|------|
| Изм.         | Кол.уч.      | Лист         | № док. | Подп. | Дата | 70-07Т-2015-ПС.ПЗ | Лист |
|              |              |              |        |       |      |                   | 3    |
|              |              |              |        |       |      |                   |      |
| Инд. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № |        |       |      |                   |      |
| 0793         |              |              |        |       |      |                   |      |