Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Звод-изготовитель	Единица измерения	Коли-чество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Приборы и оборудование							
1	Прибор приемно-контролный охранно-пожарный "Сигнал-20П"	АЦДР.425533.017		ЗАО НВП "Болид"	шт.	1		ARK1
2	Пульт контроля и управления "С2000М"			г.Королев				ARK2
3	Батарея аккумуляторная 12В, 17 А*час			ЗАО "ТК Тинко"	шт.	2		БП
				г.Москва				
4	Источник вторичного электропитания резервированного	ФИАШ.436234.032. РЭ		ЗАО НВП "Болид"	шт.	1		БП
	РИП-12 исп.01			г.Королев				
5	Оповещатель поэарный световой "Молния-12" с надписью	ТУ3461-001-56433581-01		ООО "Элтех-сервис"	шт.	5		BIAL1 - BIAL5
	"Выход" 12В,20мА			г.Омск				
6	Звуковой оповещатель "Свирель"	РМНК 425542.001 ТУ		ООО "Комтид"	шт.	5		BIAS1 - BIAS5
				г.Минск				
7	Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУМ	ЦФСК 425.232.004 ТУ		ИРСЭТ-Центр	шт.	5		ВТМ
				г.Санкт-Петербург				
8	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-41М	ТУ4371-006-122154596-00		ООО "КБ Пожарной Автоматики"	шт.	92		ВТН
				г.Саратов				
9	Монтажное устройство к ИП 212-41М			ООО "КБ Пожарной Автоматики"	шт.	37		ВТН
				г.Саратов				

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл. 0793

Изм.	Кол.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разраб.		Корепанова			
Проверил		Слипачук			
Н.контр.		Слипачук			
ГИП		Булдаков			

70-07Т-2015-ПС

ООО "Тепловолоканал" ОВЗ. Корпус 906

"Автоматическая пожарная сигнализация и оповещение о пожаре"

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

Спецификация оборудования, изделий и материалов

ЗАО СМНУ-70 г.Глазов

Формат А3