

**Дополнительные обязательные (технические) требования,
предъявляемые к пеналу герметичному
для энергоблоков № 1, 2 Курской АЭС-2
(техническая спецификация 510-Пр-880)**

В технической спецификации 510-Пр-880 «Пенал герметичный» для энергоблоков № 1, 2 Курской АЭС-2 принять следующие дополнения и изменения:

Раздел «2.3 Требования к конструкционным материалам» дополнить требованием:

«2.3.7 Чехол из стали 04Х14ТЗР1Ф проверить на наличие и равномерность распределения бора на установке нейтронной просветки контролем поглощающей способности по методике предприятия-разработчика установки».

Директор по проектированию – главный инженер



Д.В. Шкитилев

Директор по проектированию Курской АЭС-2



И.В. Бронников

Главный инженер БКП-1



П.Б. Овсов

Начальник отдела 1 БКП-1



С.В. Гуреев

Начальник группы отдела 1 БКП-1



В.М. Горячев

Ведущий инженер



О.В. Сидоров