

Спецификация

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Ед.изм.	Примеч.
1	A5-92-13	Траншея Т-4	10	м	
2	Горизонтальный заземлитель	Полоса 4x30 ГОСТ 103-76* Ст 3сп ГОСТ 380-2005	11/11	м/кг	
3	Вертикальный заземлитель	Уголок 50x50x5 ГОСТ 8509-93 Ст 3сп ГОСТ 535-2005 L=3м	3/40	шт/кг	

1. Стальную полосу проложить в траншее на глубине 0,7м.
2. Места стыков горизонтального заземлителя с вертикальным заземлителем выполнить сваркой.

Согласовано			
Изм. N табл.	Подпись и дата	Взам. инв. N	

						Ю.4945.000 - ЭМ			
						ФГУП "ГНЦ РФ - ФЭИ"			
Изм	Кол	Лист	Недок	Подпись	Дата	Реконструкция системы АПС в здании 39 (ОТ-1)	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Петрова					Р	6	
Проверил		Якунина							
Н.контроль		Зинченко							
Нач. ПБ		Косенкова							
Утв. ГИП		Масляин				План наружного контура заземления	ФГУП "ГНЦ РФ-ФЭИ" ОКС ПБ		