

Пози- ция	Наименование техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборуду- гобая, изгелция, материала	Завод- изготовитель	Едг- ница изме- рения	Колг- чество	Масса едгннца кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Водопровод В2							
1	Трубы стальные электросварные	ГОСТ 10704-91						
	Ø108х4,0				м	450,0		
	Ø57х3,0				м	58,0		
	Ø25х2,0				м	10,50		
2	Пожарный кран Ø50 в том числе:							10 шт.
2.1	Клапан пожарный DN 50 PN 1,6 МПа	15кч1р ГОСТ 53278-2009			шт.	10		
2.2	Смвол пожарный ручной с наконечником РС-50 Д=50мм, d=16 мм	ГОСТ 9923-80			шт.	10		
2.3	Головка соединительная муфтовая ГМ-50	ГОСТ 53279-2009			шт.	10		
2.4	Головка соединительная рукавная ГР-50	ГОСТ 53279-2009			шт.	10		
2.5	Рукав пожарный напорный латексированный Двн=51мм, Р=1,6МПа L=20м	ГОСТ 51049-2008			шт.	10		
2.6	Шкаф пожарный ШПК-310(открытый)				шт.	10		
3	Кран латунный шаровой,полнопроходный DN50				шт.	1		
4	Кран латунный шаровой,полнопроходный DN20				шт.	2		
5	Кран латунный шаровой,полнопроходный DN15				шт.	7		
6	Кольцо стеновое Ø700, h=290мм	ГОСТ 8020-90			шт.	4		
7	Люк чуеунный легкий	Л(А15) ГОСТ 3634-99			шт.	4		
8	Антикоррозионное покрытие краской ПФ-115(красная) за 2 разз по грунтовке ГФ-021				м ²	163,80		
9	Клапан обратный чуеунный, приемный с сеткой, Ду=50мм	16ч42р			шт.	1		
10	Фланец 1-50-10	ГОСТ 12820-80			шт.	1		

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N
427286		

Изм.

Код. уч.

Лист

N док.

Подпись

Дата

011808. 0103245. 00000. 411

НВК. С0

427286

Лист

5