

3ТБ40С94
СЛОТ
3ТБ40С94
X=3564150
Y=442250
Z=3417


3ТБ40У15
300

DN 15

150

1

В ТРАП СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
X=3564150
Y=442250
Z=3177



Номер трубопровода - VII
Подземность - ПБ 03-585-03
Категория трубопровода по НП-001-97 - 4
Класс безопасности по НП-031-01 - II
Категория сейсмостойкости по НП-031-01 - II
Рабочие параметры: Р= 0,20 МПа, t=40°С

МОТКАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ				
ПОЗ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ	МАТЕРИАЛ	МАССА ЕД.ЦИП, КГ
1	СТО 78614898 108-2009 ТР/ЕА	0 300 М	08Х18Н10Т ГОСТ 9941-91	0 96
2	3ТБ40У15 ОТОПА НЕПОДВИЖНАЯ	1		-

АРХИВНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

Имв. № подл. Р3.00147.1.0.11
Лист 23

Ростовская АЭС Блок 3

Ростовский чертёж

ОАО "НИАЭГ" 2012