| Станция | № адреса | Этаж | наименование защищаемых помещений | тип извещателя |
|---|---|---|---|---|
| “С2000-КДЛ” ARK1 (AD55.1) | 01 | 1-й | Выезд из гаража | ИПР-513-3А-1шт. |
| | 02 | | Кладовая бокс правый | ДИП-34А -1шт. |
| | 03 | | Тамбур бокс правый | ДИП-34А -1шт. |
| | 04 | | Выход тамбур бокс правый | ИПР-513-3А-1шт. |
| | 05 | | Правый бокс | ДИП-34А -1шт. |
| | 06 | | Правый бокс | ДИП-34А -1шт. |
| | 07 | | Правый бокс | ДИП-34А -1шт. |
| | 08 | | Выезд правый бокс | ИПР-513-3А-1шт. |
| | 09 | | Слесарная мастерская | ДИП-34А+бриз исп.01 -1шт. |
| | 10 | | Слесарная мастерская | ДИП-34А -1шт |
| | 11 | | Моторный участок | С2000-ИП-02-02 -1шт. |
| | 12 | | Раздевалка | ДИП-34А -1шт. |
| | 13 | | Выход коридор раздевалка | ИПР-513-3А-1шт. |
| | 14 | | Кладовая метизы | ДИП-34А -1шт. |
| | 15 | | Склад запасных частей | С2000-ИП-02-02 -1шт. |
| | 16 | | Склад запасных частей | С2000-ИП-02-02 -1шт. |
| | 17 | | Склад запасных частей | С2000-ИП-02-02 -1шт. |
| | 18 | | Управление вентиляцией (отключение) | Реле1 С2000-СП2 |
| | 19 | | Резерв | Реле2 С2000-СП2 |
| | 20 | | Слесарная мастерская | С2000-ИП-02-02 -1шт. |
| | 21 | | Токарный участок | С2000-ИП-02-02 -1шт. |
| | 22 | | Шиномонтаж | ДИП-34А -1шт. |
| | 23 | | Управление вентиляцией (отключение) | Реле1 С2000-СП2 |
| | 24 | | Резерв | Реле2 С2000-СП2 |
| | 25 | | Шлейф УПКОП 135-1-1 v.5 | КЦ1 С2000-АР2 исп.01 |
| | 26 | | Резерв | КЦ2 С2000-АР2 исп.01 |
| | 27 | | Выход коридор шиномонтаж | ИПР-513-3А-1шт. |
| | 28 | | Мастерская | С2000-ИП-02-02 -1шт. |
| | 29 | | Мастерская | С2000-ИП-02-02 -1шт. |
| | 30 | | Подсобное помещение администрация | ДИП-34А+бриз исп.01 -1шт. |
| | 31 | | Подсобное помещение администрация | ДИП-34А -1шт. |

Подпись и дата | Инв. № дубл. | Взам. Инв. № | Подпись и дата | Инв.№ подл.

| Изм. | Кол.уч | Лист | №док. | Подпись | Дата | 07/06.12 -ПС | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Корпус 11, ФГУП НИИЭФА им. Д.В. Ефремова Санкт-Петербург, п.Металлострой, дорога на Металлострой, д.3 | | | |
| ГИП | | Комев | | | 06.12 | Система пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре. | Стадия | Лист | Листов |
| Проверил | | Грушковский | | | 06.12 | | РП | 1 | 3 |
| Разраб. | | Грушковский | | | 06.12 | Ведомость адресов (лучей). | ООО ”Авитум Инжиниринг” | | |

| Станция | № адреса | Этаж | наименование защищаемых помещений | тип датчиков |
|---|---|---|---|---|
| **“С2000-КДЛ” ARK1 (AD55.1)** | **32** | **1-й** | Кладовая администрация | **ДИП-34А -1шт.** |
| | **33** | | Секретарь администрация | **ДИП-34А -1шт.** |
| | **34** | | Руководитель администрация | **ДИП-34А -1шт.** |
| | **35** | | Медицинский пункт | **ДИП-34А -1шт.** |
| | **36** | | Коридор администрация | **ДИП-34А -1шт.** |
| | **37** | | Коридор администрация | **ДИП-34А -1шт.** |
| | **38** | | Выход коридор администрация | **ИПР-513-3А-1шт.** |
| | **39** | | Кабинет охраны труда | **ДИП-34А -1шт.** |
| | **40** | | Управление вентиляцией (отключение) | **Реле1 С2000-СП2** |
| | **41** | | Резерв | **Реле2 С2000-СП2** |
| | **42** | | Кабинет охраны труда | **ДИП-34А -1шт.** |
| | **43** | **2-й** | Подсобное помещение гараж | **ДИП-34А+бриз исп.01 -1шт.** |
| | **44** | **1-й** | Склад масел | **С2000-ИП-02-02 -1шт.** |
| | **45** | | Склад масел | **ДИП-34А -1шт.** |
| | **46** | **2-й** | Мастерская | **ДИП-34А -1шт.** |
| | **47** | **1-й** | Склад шин | **ДИП-34А -1шт.** |
| | **48** | | Склад шин (ниша) | **ДИП-34А -1шт.** |
| | **49** | | Диспетчерская | **ДИП-34А -1шт.** |
| | **50** | | Диспетчерская | **ДИП-34А -1шт.** |
| | **51** | | Подсобное помещение | **ДИП-34А+бриз исп.01 -1шт.** |
| | **52** | | Выход ремонтная зона | **ИПР-513-3А-1шт.** |
| | **53** | | Выход гараж | **ИПР-513-3А-1шт.** |
| | **54** | | Выход гараж | **ИПР-513-3А-1шт.** |
| | **55** | | Выезд левый бокс | **ИПР-513-3А-1шт.** |
| | **56** | | Левый бокс | **ДИП-34А -1шт.** |
| | **57** | | Левый бокс | **ДИП-34А -1шт.** |
| | **58** | | Левый бокс | **ДИП-34А -1шт.** |
| | **59** | | Выход тамбур левый бокс | **ИПР-513-3А-1шт.** |
| | **60** | | Тамбур левый бокс | **ДИП-34А -1шт.** |
| | **61** | | Кладовая левый бокс | **ДИП-34А -1шт.** |
| **(AD55.2)** | **62** | **2-й** | Раздевалка правая | **ДИП-34А -1шт.** |
| | **63** | | Гараж (ИПДЛ ИП212-52М) | **КЦ1 С2000-АР2 исп.01** |
| | **64** | | Гараж (ИПДЛ ИП212-52М) | **КЦ2 С2000-АР2 исп.01** |
| | **65** | | Раздевалка правая | **ДИП-34А -1шт.** |
| | **66** | | Курилка | **С2000-ИП-02-02 -1шт.** |
| | **67** | | Гараж (ИПДЛ ИП212-52М) | **КЦ1 С2000-АР2 исп.01** |
| | **68** | | Гараж (ИПДЛ ИП212-52М) | **КЦ2 С2000-АР2 исп.01** |
| | **69** | | Кладовая | **ДИП-34А -1шт.** |
| | **70** | | Раздевалка левая | **ДИП-34А -1шт.** |
| | **71** | | Раздевалка левая | **ДИП-34А -1шт.** |

| Станция | № адреса | | наименование защищаемых помещений | тип датчиков |
|---|---|---|---|---|
| **(AD55.2)** | **72** | | Гараж (ИПДЛ ИП212-52М) | **КЦ1 С2000-АР2 исп.01** |
| | **73** | | Гараж (ИПДЛ ИП212-52М) | **КЦ2 С2000-АР2 исп.01** |
| | **74** | | Ремонтный бокс | **ДИП-34А+бриз исп.01 -1шт.** |
| | **75** | | Ремонтный бокс | **ДИП-34А -1шт.** |
| | **76** | | Выход ремонтный бокс | **ИПР-513-3А-1шт.** |
| | **77** | | Выход актовый зал | **ИПР-513-3А-1шт.** |
| | **78** | | Актовый зал | **ДИП-34А -1шт.** |
| | **79** | | Актовый зал | **ДИП-34А -1шт.** |
| | **80** | | Ремонтная зона (ИПДЛ ИП212-52М) | **КЦ1 С2000-АР2 исп.01** |
| | **81** | | Ремонтная зона (ИПДЛ ИП212-52М) | **КЦ2 С2000-АР2 исп.01** |
| | **82** | | Контроль линии оповещения SP55.1 | **КЦ1 С2000-АР2 исп.01** |
| | **83** | | Контроль линии оповещения SP55.2 | **КЦ2 С2000-АР2 исп.01** |
| | **84** | | Запуск системы оповещения о пожаре | **Реле1 С2000-СП2** |
| | **85** | | Резерв | **Реле2 С2000-СП2** |