

Таблица соединений

Номер лучевого кабеля	Наименование кабеля, провода	Длина (м)	Примечание
SP55.1	КПКВнг FRLS 2x0,75	205	оповещение (ЛО)
SP55.2	КПКВнг FRLS 2x0,75	240	оповещение (ЛО)
S1	КПКВнг FRLS 2x0,5	3	запуск оповещения
P1	КПКВнг FRLS 2x0,5	85	питание 12В ИПДЛ
P2	КПКВнг FRLS 2x0,5	183	питание 12В
P3	КПКВнг FRLS 2x0,5	25	питание 12В ИПДЛ
P4	КПКВнг FRLS 2x0,5	3	питание 12В
P5	КПКВнг FRLS 2x0,5	2	питание 12В
A1	КПКВнг FRLS 2x0,5	2	контроль ЛО
A2	КПКВнг FRLS 2x0,5	2	контроль ЛО
I1	КПКВнг FRLS 2x0,5	20	интерфейс RS485
AD55.1	КПКВнг FRLS 2x0,75	525	линия ДПЛС
AD55.2	КПКВнг FRLS 2x0,75	185	линия ДПЛС
R1	КПКВнг FRLS 2x0,5	3	откл вентиляции
R2	КПКВнг FRLS 2x0,5	7	откл вентиляции
R3	КПКВнг FRLS 2x0,5	5	откл вентиляции
KЦ55.25	КПКВнг FRLS 2x0,5	5	ШС ИПДЛ
KЦ55.63	КПКВнг FRLS 2x0,5	7	ШС ИПДЛ
KЦ55.64	КПКВнг FRLS 2x0,5	7	ШС ИПДЛ
KЦ55.67	КПКВнг FRLS 2x0,5	7	ШС ИПДЛ
KЦ55.68	КПКВнг FRLS 2x0,5	7	ШС ИПДЛ
KЦ55.72	КПКВнг FRLS 2x0,5	7	ШС ИПДЛ
KЦ55.73	КПКВнг FRLS 2x0,5	7	ШС ИПДЛ
KЦ55.80	КПКВнг FRLS 2x0,5	7	ШС ИПДЛ
KЦ55.81	КПКВнг FRLS 2x0,5	7	ШС ИПДЛ
Fi 3.1	КПКВнг FRLS 2x0,5	37	ШС УПКОП
PW	ВВГнг FRLS 3x1,5	12	питание 220В

Изм.	Кол.уч.	Лист	Н.док.	Подп.	Дата	07/06.12-ПС ТЭ4		
Разраб.	Грушковский				06.12	Корпус 11, ФГУП НИИЭФА им. Д.В. Ефремова Санкт-Петербург, п. Металлострой, дорога на Металлострой, д.3		
Проверил	Грушковский				06.12			
Выполнил	Грушковский				06.12	Система пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре.		
Г И П	Комев				06.12			
Н. контр.						Схема электрическая соединений Таблицы.		
						Стадия	Лист	Листов
						РП	1	1
						000 "Авитум Инжиниринг"		