

ТАБЛИЦЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ ПРИБОРОВ

Прибор С2000-КДЛ, версия 1,46 (адрес 55)

1-ИПР513-3А исп01 v1.02	2-ДИП-34А исп01 v1.06	3-ДИП-34А исп01 v1.06	4-ИПР513-3А исп01 v1.02	5-ДИП-34А исп01 v1.06	6-ДИП-34А исп01 v1.06	7-ДИП-34А исп01 v1.06	8-ИПР513-3А исп01 v1.02
9-ДИП-34А исп01 v1.06	10-ДИП-34А исп01 v1.06	11-С2000-ИП v.1.00	12-ДИП-34А исп01 v1.06	13-ИПР513-3А исп01 v1.02	14-ДИП-34А исп01 v1.06	15-С2000-ИП v.1.00	16-С2000-ИП v.1.00
17-С2000-ИП v.1.00	18-С2000-СП2 v.1.01	19-С2000-СП2 v.1.01	20-С2000-ИП v.1.00	21-С2000-ИП v.1.00	22-ДИП-34А исп01 v1.06	23-С2000-СП2 v.1.01	24-С2000-СП2 v.1.01
25-С2000-АР2 v.1.07	26-С2000-АР2 v.1.07	27-ИПР513-3А исп01 v1.02	28-С2000-ИП v.1.00	29-С2000-ИП v.1.00	30-ДИП-34А исп01 v1.06	31-ДИП-34А исп01 v1.06	32-ДИП-34А исп01 v1.06
33-ДИП-34А исп01 v1.06	34-ДИП-34А исп01 v1.06	35-ДИП-34А исп01 v1.06	36-ДИП-34А исп01 v1.06	37-ДИП-34А исп01 v1.06	38-ИПР513-3А исп01 v1.02	39-ДИП-34А исп01 v1.06	40-С2000-СП2 v.1.01
41-С2000-СП2 v.1.01	42-ДИП-34А исп01 v1.06	43-ДИП-34А исп01 v1.06	44-С2000-ИП v.1.00	45-ДИП-34А исп01 v1.06	46-ДИП-34А исп01 v1.06	47-ДИП-34А исп01 v1.06	48-ДИП-34А исп01 v1.06
49-ДИП-34А исп01 v1.06	50-ДИП-34А исп01 v1.06	51-ДИП-34А исп01 v1.06	52-ИПР513-3А исп01 v1.02	53-ИПР513-3А исп01 v1.02	54-ИПР513-3А исп01 v1.02	55-ИПР513-3А исп01 v1.02	56-ДИП-34А исп01 v1.06
57-ДИП-34А исп01 v1.06	58-ДИП-34А исп01 v1.06	59-ИПР513-3А исп01 v1.02	60-ДИП-34А исп01 v1.06	61-ДИП-34А исп01 v1.06	62-ДИП-34А исп01 v1.06	63-С2000-АР2 v.1.07	64-С2000-АР2 v.1.07
65-ДИП-34А исп01 v1.06	66-С2000-ИП v.1.00	67-С2000-АР2 v.1.07	68-С2000-АР2 v.1.07	69-ДИП-34А исп01 v1.06	70-ДИП-34А исп01 v1.06	71-ДИП-34А исп01 v1.06	72-С2000-АР2 v.1.07
73-С2000-АР2 v.1.07	74-ДИП-34А исп01 v1.06	75-ДИП-34А исп01 v1.06	76-ИПР513-3А исп01 v1.02	77-ИПР513-3А исп01 v1.02	78-ДИП-34А исп01 v1.06	79-ДИП-34А исп01 v1.06	80-С2000-АР2 v.1.07
81-С2000-АР2 v.1.07	82-С2000-АР2 v.1.07	83-С2000-АР2 v.1.07	84-С2000-СП2 v.1.01	85-С2000-СП2 v.1.01	86-Не подключен	87-Не подключен	88-Не подключен

Параметр «Кольцевая топология ДПЛС» - установить.

Взам. инв. №						
Подпись и дата						
Инв. №	Изм.	Кол.уч	Лист	Недок	Подп.	Дата
	Разработал	Грушковский				06.12
	Проверил	Грушковский				06.12
	ГИП	Комев				06.12
	Н. Контр.					
07/06.12-ПС ТП						
Корпус № 11, ФГУП НИИЭФА им Д.В.Ефремова. Санкт-Петербург, п. Металлострой, дорога на Металлострой, д.3						
Система пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре					Стадия	Лист
					РП	1
Таблицы программирования					Листов	8
					ООО «Авитум Инжиниринг»	

Прибор

Время перехода Ночь-День	8:00
Время перехода День-Ночь	23:00
Порог запыленности	0
Вид интерфейса	0
Полярность управления светодиодом	0
Количество внешних светодиодов	1
Максимальная длина PIN-кода	0

Выходы

Релейная адресная зона	18	19	23	24	40	41	84	85
Номер программы управления	4	0	4	22	4	0	3	22
Время управления реле	5	0	5	5	5	0	120	5
Задержка управлением	0	0	0	0	0	0	0	0
Алгоритм работы по 'ИЛИ'/'И'	0	0	0	0	0	0	0	0
Порог повышения температуры	0	0	0	0	0	0	0	0
Порог понижения температуры	0	0	0	0	0	0	0	0

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Тип ШС	3	8	8	3	8	8	8	3	8	8	9	8	3	8	9	9	9	Р	Р	9
Релейная зона 18	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+			+
Релейная зона 23	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+			+
Релейная зона 24																				
Релейная зона 40	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+			+
Дневной порог пожара	0	99	99	0	99	99	99	0	99	99	0	99	0	99	0	0	0			0
Дневной порог внимание	0	80	80	0	80	80	80	0	80	80	0	80	0	80	0	0	0			0
Ночной порог пожара	0	90	90	0	90	90	90	0	90	90	0	90	0	90	0	0	0			0
Ночной порог внимание	0	70	70	0	70	70	70	0	70	70	0	70	0	70	0	0	0			0
Релейная зона 84	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+			+
Релейная зона 85																				
Температура 'Пожар'	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	0	0	60	60	60			60
Температура 'Внимание'	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55	0	0	0	55	55	55			55

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. №

Лист

07/06.12-ПС ТП

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата
------	--------	------	------	-------	------

	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Тип ШС	9	8	P	P	2	2	3	9	9	8	8	8	8	8	8	8	8	3	8	P
Релейная зона 18	+	+			+		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Релейная зона 23	+	+			+		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Релейная зона 24																				
Релейная зона 40	+	+			+		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Дневной порог пожара	0	99	0	0	0		0	0	0	99	99	99	99	99	99	99	99	0	99	
Дневной порог внимание	0	80	0	0	0		0	0	0	80	80	80	80	80	80	80	80	0	80	
Ночной порог пожара	0	90	0	0	0		0	0	0	90	90	90	90	90	90	90	90	0	90	
Ночной порог внимание	0	70	0	0	0		0	0	0	70	70	70	70	70	70	70	70	0	70	
Релейная зона 84	+	+			+		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Релейная зона 85																				
Температура 'Пожар'	60	0	0	0	0		0	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Температура 'Внимание'	55	0	0	0	0		0	55	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
Тип ШС	P	8	8	9	8	8	8	8	8	8	8	3	3	3	3	8	8	8	3	8
Релейная зона 18		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Релейная зона 23		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Релейная зона 24																				
Релейная зона 40		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Дневной порог пожара		99	99	0	99	99	99	99	99	99	99	0	0	0	0	99	99	99	0	99
Дневной порог внимание		80	80	0	80	80	80	80	80	80	80	0	0	0	0	80	80	80	0	80
Ночной порог пожара		90	90	0	90	90	90	90	90	90	90	0	0	0	0	90	90	90	0	90
Ночной порог внимание		70	70	0	70	70	70	70	70	70	70	0	0	0	0	70	70	70	0	70
Релейная зона 84		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Релейная зона 85																				
Температура 'Пожар'		0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Температура 'Внимание'		0	0	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. №

Лист

07/06.12-ПС ТП

Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата

	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
Тип ШС	8	8	2	2	8	9	2	2	8	8	8	2	2	8	8	3	3	8	8	2
Релейная зона 18	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Релейная зона 23	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Релейная зона 24																				+
Релейная зона 40	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Дневной порог пожара	99	99	0	0	99	0	0	0	99	99	99	0	0	99	99	0	0	99	99	0
Дневной порог внимание	80	80	0	0	80	0	0	0	80	80	80	0	0	80	80	0	0	80	80	0
Ночной порог пожара	90	90	0	0	90	0	0	0	90	90	90	0	0	90	90	0	0	90	90	0
Ночной порог внимание	70	70	0	0	70	0	0	0	70	70	70	0	0	70	70	0	0	70	70	0
Релейная зона 84	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Релейная зона 85			+	+			+	+				+	+							
Температура 'Пожар'	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Температура 'Внимание'	0	0	0	0	0	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	81	82	83	84	85															
Тип ШС	2	6	6	P	P															
Релейная зона 18	+																			
Релейная зона 23	+																			
Релейная зона 24	+																			
Релейная зона 40	+																			
Дневной порог пожара	0	0	0																	
Дневной порог внимание	0	0	0																	
Ночной порог пожара	0	0	0																	
Ночной порог внимание	0	0	0																	
Релейная зона 84	+																			
Релейная зона 85																				
Температура 'Пожар'	0	0	0																	
Температура 'Внимание'	0	0	0																	

Инв. №	Подпись и дата	Взам. инв. №	

						07/06.12-ПС ТП	Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата		

Конфигурация пульта С 2000М

Версия пульта С 2000

Версия 2.05

Приборы

Адрес 1, Тип прибора:9, Версия:1,46 Описание: «Корпус 11»

Шлейф: 1, Раздел: 1, Тип_шлейфа: 2, Описание: "Выезд из гаража"
Шлейф: 2, Раздел: 1, Тип_шлейфа: 2, Описание: "Кладовая бокс правый"
Шлейф: 3, Раздел: 1, Тип_шлейфа: 2, Описание: "Тамбур бокс правый"
Шлейф: 4, Раздел: 1, Тип_шлейфа: 2, Описание: "Выход тамбур бокс правый"
Шлейф: 5, Раздел: 1, Тип_шлейфа: 2, Описание: "Правый бокс"
Шлейф: 6, Раздел: 1, Тип_шлейфа: 2, Описание: "Правый бокс"
Шлейф: 7, Раздел: 1, Тип_шлейфа: 2, Описание: "Правый бокс"
Шлейф: 8, Раздел: 1, Тип_шлейфа: 2, Описание: "Выезд правый бокс"
Шлейф: 9, Раздел: 1, Тип_шлейфа: 2, Описание: "Слесарная мастерская"
Шлейф: 10, Раздел: 1, Тип_шлейфа: 2, Описание: "Слесарная мастерская"
Шлейф: 11, Раздел: 1, Тип_шлейфа: 2, Описание: "Моторный участок"
Шлейф: 12, Раздел: 1, Тип_шлейфа: 2, Описание: "Раздевалка"
Шлейф: 13, Раздел: 1, Тип_шлейфа: 2, Описание: "Выход коридор раздевалка"
Шлейф: 14, Раздел: 1, Тип_шлейфа: 2, Описание: "Кладовая метизы"
Шлейф: 15, Раздел: 1, Тип_шлейфа: 2, Описание: "Склад запасных частей"
Шлейф: 16, Раздел: 1, Тип_шлейфа: 2, Описание: "Склад запасных частей"
Шлейф: 17, Раздел: 1, Тип_шлейфа: 2, Описание: "Склад запасных частей"
Шлейф: 20, Раздел: 1, Тип_шлейфа: 2, Описание: "Слесарная мастерская"
Шлейф: 21, Раздел: 1, Тип_шлейфа: 2, Описание: "Токарный участок"
Шлейф: 22, Раздел: 1, Тип_шлейфа: 2, Описание: "Шиномонтаж"
Шлейф: 25, Раздел: 1, Тип_шлейфа: 2, Описание: "Аккумуляторная"
Шлейф: 26, Раздел: 1, Описание: "Резерв"
Шлейф: 27, Раздел: 1, Тип_шлейфа: 2, Описание: "Выход коридор шиномонтаж"
Шлейф: 28, Раздел: 1, Тип_шлейфа: 2, Описание: "Мастерская"
Шлейф: 29, Раздел: 1, Тип_шлейфа: 2, Описание: "Иастерская"
Шлейф: 30, Раздел: 1, Тип_шлейфа: 2, Описание: "Подсобное помещение администрация"
Шлейф: 31, Раздел: 1, Тип_шлейфа: 2, Описание: "Подсобное помещение администрация"
Шлейф: 32, Раздел: 1, Тип_шлейфа: 2, Описание: "Кладовая администрация"
Шлейф: 33, Раздел: 1, Тип_шлейфа: 2, Описание: "Секретарь администрация"
Шлейф: 34, Раздел: 1, Тип_шлейфа: 2, Описание: "Руководитель администрация"
Шлейф: 35, Раздел: 1, Тип_шлейфа: 2, Описание: "Мед. пункт"
Шлейф: 36, Раздел: 1, Тип_шлейфа: 2, Описание: "Коридор администрация"
Шлейф: 37, Раздел: 1, Тип_шлейфа: 2, Описание: "Коридор администрация"
Шлейф: 38, Раздел: 1, Тип_шлейфа: 2, Описание: "Выход коридор администрация"
Шлейф: 39, Раздел: 1, Тип_шлейфа: 2, Описание: "Кабинет охраны труда"
Шлейф: 42, Раздел: 1, Тип_шлейфа: 2, Описание: "Кабинет охраны труда"
Шлейф: 43, Раздел: 1, Тип_шлейфа: 2, Описание: "Подсобное помещение гараж"
Шлейф: 44, Раздел: 1, Тип_шлейфа: 2, Описание: "Склад масел"
Шлейф: 45, Раздел: 1, Тип_шлейфа: 2, Описание: "Склад масел"

Инв. №	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
			Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата	

07/06.12-ПС ТП

Шлейф: 46, Раздел: 1, Тип_шлейфа: 2, Описание: "Мастерская"
 Шлейф: 47, Раздел: 1, Тип_шлейфа: 2, Описание: "Склад шин"
 Шлейф: 48, Раздел: 1, Тип_шлейфа: 2, Описание: "Склад шин (ниша)"
 Шлейф: 49, Раздел: 1, Тип_шлейфа: 2, Описание: "Диспетчерская"
 Шлейф: 50, Раздел: 1, Тип_шлейфа: 2, Описание: "Диспетчерская"
 Шлейф: 51, Раздел: 1, Тип_шлейфа: 2, Описание: "Подсобное помещение"
 Шлейф: 52, Раздел: 1, Тип_шлейфа: 2, Описание: "Выход ремонтная зона"
 Шлейф: 53, Раздел: 1, Тип_шлейфа: 2, Описание: "Выход гараж"
 Шлейф: 54, Раздел: 1, Тип_шлейфа: 2, Описание: "Выход гараж"
 Шлейф: 55, Раздел: 1, Тип_шлейфа: 2, Описание: "Выезд левый бокс"
 Шлейф: 56, Раздел: 1, Тип_шлейфа: 2, Описание: "Левый бокс"
 Шлейф: 57, Раздел: 1, Тип_шлейфа: 2, Описание: "Левый бокс"
 Шлейф: 58, Раздел: 1, Тип_шлейфа: 2, Описание: "Левый бокс"
 Шлейф: 59, Раздел: 1, Тип_шлейфа: 2, Описание: "Выход тамбур левый бокс"
 Шлейф: 60, Раздел: 1, Тип_шлейфа: 2, Описание: "Тамбур левый бокс"
 Шлейф: 61, Раздел: 1, Тип_шлейфа: 2, Описание: "Кладовая левый бокс"
 Шлейф: 62, Раздел: 1, Тип_шлейфа: 2, Описание: "Раздевалка правая"
 Шлейф: 63, Раздел: 3, Тип_шлейфа: 2, Описание: "ИПДЛ Гараж"
 Шлейф: 64, Раздел: 3, Тип_шлейфа: 2, Описание: "ИПДЛ Гараж"
 Шлейф: 65, Раздел: 1, Тип_шлейфа: 2, Описание: "Раздевалка правая"
 Шлейф: 66, Раздел: 1, Тип_шлейфа: 2, Описание: "Курилка"
 Шлейф: 67, Раздел: 3, Тип_шлейфа: 2, Описание: "ИПДЛ Гараж"
 Шлейф: 68, Раздел: 3, Тип_шлейфа: 2, Описание: "ИПДЛ Гараж"
 Шлейф: 69, Раздел: 1, Тип_шлейфа: 2, Описание: "Кладовая"
 Шлейф: 70, Раздел: 1, Тип_шлейфа: 2, Описание: "Раздевалка левая"
 Шлейф: 71, Раздел: 1, Тип_шлейфа: 2, Описание: "Раздевалка левая"
 Шлейф: 72, Раздел: 3, Тип_шлейфа: 2, Описание: "ИПДЛ Гараж"
 Шлейф: 73, Раздел: 3, Тип_шлейфа: 2, Описание: "ИПДЛ Гараж"
 Шлейф: 74, Раздел: 1, Тип_шлейфа: 2, Описание: "Ремонтный бокс"
 Шлейф: 75, Раздел: 1, Тип_шлейфа: 2, Описание: "Ремонтный бокс"
 Шлейф: 76, Раздел: 1, Тип_шлейфа: 2, Описание: "Выход ремонтный бокс"
 Шлейф: 77, Раздел: 1, Тип_шлейфа: 2, Описание: "Выход актовый зал"
 Шлейф: 78, Раздел: 1, Тип_шлейфа: 2, Описание: "Актальный зал"
 Шлейф: 79, Раздел: 1, Тип_шлейфа: 2, Описание: "Актальный зал"
 Шлейф: 80, Раздел: 2, Тип_шлейфа: 2, Описание: "ИПДЛ Ремонтная зона"
 Шлейф: 81, Раздел: 2, Тип_шлейфа: 2, Описание: "ИПДЛ Ремонтная зона"
 Шлейф: 82, Тип_шлейфа: 4, Сценарий_пер: 0, Описание: "контроль оповещения"
 Шлейф: 83, Тип_шлейфа: 4, Сценарий_пер: 1, Описание: "контроль оповещения"
 Шлейф: 86-127 Резерв.

Выход: 18, Описание: "Отключение вентиляции"
 Выход: 19, Описание: "Резерв"
 Выход: 23, Описание: "Отключение вентиляции"
 Выход: 24, Описание: "Сброс ИПДЛ Ремонтная зона"
 Выход: 40, Описание: "Отключение вентиляции"
 Выход: 41, Описание: "Резерв"
 Выход: 84, Описание: "Запуск оповещения"
 Выход: 85, Описание: "Сброс ИПДЛ Гараж"

Взам. инв. №						
	Подпись и дата					
Инв. №						
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата	07/06.12-ПС ТП
						Лист

Реле: 18, Программа: 4, Задержка включения: 0.0, Время управления: 5.0, Описание:
"Отключение вентиляции"
 Раздел: 3
 Раздел: 2
 Раздел: 1

Реле: 19, Описание: "Резерв"

Реле: 23, Программа: 4, Задержка включения: 0.0, Время управления: 5.0, Описание:
"Отключение вентиляции"
 Раздел: 3
 Раздел: 2
 Раздел: 1

Реле: 24, Программа: 22, Задержка включения: 0.0, Время управления: 5.0, Описание:
"Сброс ИПДЛ Ремонтная зона"
 Раздел: 2

Реле: 40, Программа: 4, Задержка включения: 0.0, Время управления: 5.0, Описание:
"Отключение вентиляции"
 Раздел: 3
 Раздел: 2
 Раздел: 1

Реле: 41, Описание: "Резерв"

Реле: 84, Программа: 3, Задержка включения: 0.0, Время управления: 120.0, Описание:
"Запуск оповещения"
 Раздел: 3
 Раздел: 2
 Раздел: 1

Реле: 85, Программа: 22, Задержка включения: 0.0, Время управления: 5.0, Описание:
"Сброс ИПДЛ Гараж"
 Раздел: 3

Разделы

Раздел: 1, Описание: "Корпус11"
 Раздел: 2, Описание: "ИПДЛ Ремонтная зона"
 Раздел: 3, Описание: "ИПДЛ Гараж"

Уровни

Номер_уровня: 1, Описание: "Корпус11"
 Раздел: 1, Полномочия: Взятие, Снятие
 Раздел: 2, Полномочия: Взятие, Снятие
 Раздел: 3, Полномочия: Взятие, Снятие

Пароли

Номер: 1, Тип_пароля: "Пароль" , Пароль: 123456 , Хозорган: "Программирование"
 Номер: 2, Тип_пароля: "Пароль" , Пароль: 1234, Хозорган: "Управление шлейфами",
 Уровень: 255

Инв. №	Подпись и дата	Взам. инв.№	Номер_уровня: 1, Описание: Корпус11						
			Раздел: 1, Полномочия: Взятие, Снятие						
			Раздел: 2, Полномочия: Взятие, Снятие						
			Раздел: 3, Полномочия: Взятие, Снятие						
Пароли									
Номер: 1, Тип_пароля: "Пароль" , Пароль: 123456 , Хозорган: "Программирование"									
Номер: 2, Тип_пароля: "Пароль" , Пароль: 1234, Хозорган: "Управление шлейфами",									
Уровень: 255									
						07/06.12-ПС ТП			Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	Недок	Подп.	Дата				

Номер: 3, Тип_пароля: "Пароль" , Пароль: 1221 , Хозорган: "Админ" ,
Уровень: 1

Передача событий

Пульт, События: Пожары, Тревоги, Неисправности, Взятие/снятие, Вз/сн шлейфов,
Служебные, Технологические, Доступ, Реле
Принтер, События: Пожары, Тревоги, Неисправности, Взятие/снятие, Вз/сн шлейфов,
Служебные, Технологические, Доступ, Реле

Привязка управления

Пульт:
Адрес: 1

Сценарии переименования событий

Сценарий: 0

Событие: 0, Описание: "Норма оповещ лев", Базовое: "Восстановление технологического ШС", Группа: "Технологические", Формат: "Раздел, прибор, шлейф", Звук: 4, Тревожность: 1

Событие: 1, Описание: "Авария оповещ лев", Базовое: "Нарушение технологического ШС", Группа: "Технологические", Формат: "Раздел, прибор, шлейф", Звук: 4, Тревожность: 1

Сценарий: 1

Событие: 0, Описание: "Норма оповещ прав", Базовое: "Восстановление технологического ШС", Группа: "Технологические", Формат: "Раздел, прибор, шлейф", Звук: 4, Тревожность: 1

Событие: 1, Описание: "Авария оповещ прав", Базовое: "Нарушение технологического ШС", Группа: "Технологические", Формат: "Раздел, прибор, шлейф", Звук: 4, Тревожность: 1

Инв. №	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
			07/06.12-ПС ТП						
			Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата	