

[illegible]

Инд. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВТК	Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный	С2000 ИП-02-02		ЗАО НВП «Болид»	шт.	10+1 резерв		С-RU.ПБ01.В.00771
	Материалы							
	Кабель огнестойкий 1х2х0,5	КПКВнг-FRLS		СПКБ «Техно»	м	438		С-RU.ПБ05.В.00158
	Кабель огнестойкий 1х2х0,75	КПКВнг-FRLS		СПКБ «Техно»	м	1155		С-RU.ПБ05.В.00158
	Кабель огнестойкий силовой 1х3х1,5	ВВГнг-FRLS		«Севкабель»	м	12		С-RU.ПБ14.В.00132
	Короб монтажный ПВХ	40х25мм		ЗАО «Рувинил»	м.	12		С-RU.ПБ34.В.00219
	Автоматический выключатель	6А			шт.	1		
	Диод 1N4007				шт.	17		
	Диодный мост W04				шт.	14		
	Коробка соединительная	УК-2П		Великие Луки	м	35		
	Труба гофрированная гибкая D=20мм, IP 55	ТГГ/ПВХ		«Рувинил»	м	1000		ССПБ.RU.ОП073.В.00552
	Держатель двухкомпонентный D=20	51116		ЗАО «ДКС»	уп.	18		