

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оснащение объектов ОАО «Красная Звезда» системами
пожарной автоматики.

Цель: Оснастить системами АПС и СОУЭ помещения на площадках «МБ» и «Л»

Требования к исполнителю:

1. Наличие лицензии на право работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.
2. Наличие лицензии на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.
3. Наличие формы допуска (не ниже 3-й формы) у лиц выполняющих услугу.
4. Наличие свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства: - монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации
- пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств.

Требования к выполняемым работам:

1. Работа выполняется в соответствии с предоставленной заказчиком проектной документацией.
2. При выполнении работ обеспечивается соблюдение «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», свода правил СПЗ.13130.2009, СП5. 13130.2009 и других действующих документов по пожарной безопасности.
3. Исполнитель обеспечивает приобретение и поставку на объект необходимого оборудования и материалов.
4. Исполнитель выполняет монтажные работы, пусконаладочные работы, готовит документацию для ввода систем в эксплуатацию, представляет исполнительную документацию.
5. График выполнения работ: рабочие дни с 8⁰⁰ до 17⁰⁰.
6. К работе допускаются граждане России.

Состав работ по пл. «МБ» (Электролитный проезд, дом1а)

1. По проекту 744-1/11-ПС оснащение системами АПС и СОУЭ помещений, не охваченных системами пожарной автоматики в осях 19-43 корпуса 1.

2. По проекту 882/15-ПС по корпусу 2 демонтаж существующей пожарной сигнализации и оснащение системами АПС и СОУЭ помещений по настоящему проекту.
3. По корпусу 14 оснащение помещений системами АПС и оповещения в соответствии с проектом 882/15-ПС.
4. Проектная документация прилагается 744-1/11-ПС; 882/15-ПС

Состав работ по пл. «Л» (2-ой Лихачевский проезд, дом 1а.)

1. По проекту 744-2/11-ПС оснастить системами АПС и СОУЭ помещения в корпусах 1 а, 5, 7, 8, 19.
2. По проекту 879/15-ПС оснастить системами АПС и СОУЭ помещения в корпусах 3, 9, 2Б (3-4 эт.).
3. Проектная документация прилагается 744-2/11-ПС; 879/15-ПС

Главный инженер



Н.А. Уренский