Спецификации

Окна по ГОСТу 477-41

Тип проема	Проемы: ширина	Проемы: высота	Проемы: кол.	Коробки: ширина	Коробки: высота	Коробки: колич.	Переплеты: ширина	Переплеты: высота	Переплеты: количество	Приборы открыв.: тип	Приборы открыв.: кол.	Примечания
0-1	Слуховые окна — ст. типовые детали зданий разв. 3 покрытия Стройгосиздат 1941 г. серия 23 лист 2											
03	1050	880	3	1000	760	–	4Ф	37	935	715	1	–	4Ф	–	N1	—	—	Окна в наружн. деткст. и лестн. служ. помещ.
0-4	2880	860	2	1420	760	2	2	№2 №3Ф	1355	715	2	2	4	2	N2	—	—	
0-8	1050	2270	17	1000	2145	17	–	N7	935	715	1	1	17	17	N1	пр-2	17	
									935	1335	1	1	17	17	N4			
0-9	1870	1500	5	1840	1380	–	5	N42	1775	1335	–	1	5	–	N6	—	—	Окна в наружн. стене на отм. +15.75
0-10	2880	1500	18	1420	1380	3Ч	2	№5 №4Ф	1355	1335	2	2	36	34	N5	по-1 по-5	34 2	
0-14	1450	2270	37	1420	2145	37	–	N6	1355	715	1	1	37	37	N2	по-2	37	
									1355	1335	1	1	37	37	N5			
0-16	2880	2270	17	1420	2145	2	32	№8 №4Ф	1355	715	2	2	34	2	N2	по-1 по-2 по-5	2 32	
									1355	1335	2	2	34	2	N5			
0-18	2880	2890	10	1420	2765	14	6	№4 №5Ф	1355	1335	4	4	40	28	N5	по-1 по-5	14 26	
0-34	2880	3510	8	1420	3385	2	14	№17 №53	1355	1935	2	2	16	2	N5	по-1 по-3	2 14	
									1355	1955	2	2	16	2	N8			
0-38	1450	3510	1	1420	3385	1	–	№20	1355	1335	1	1	1	1	N5	—	—	
0-46	2880	4130	13	1420	4005	14	12	№23 №59	1355	1335	2	2	26	14	N5	по-1	14	
									1355	2575	2	2	26	14	N11	по-5	12	
0-64	2880	4890	9	1420	4770	18	–	№48	1355	1335	4	–	36	–	N5	по-6	36	Окна в наружн. стене на отм. +21.75
									1355	1955	2	–	18	–	N8			

Двери по ГОСТу 476-41

	Проемы: ширина	Проемы: высота	Проемы: кол.	Коробки: ширина	Коробки: высота	Коробки: кол.	Коробки: ГОСТ	Полотна: шир.	Полотна: выс.	Полотна: колич. вн.	Полотна: колич. нар.	Полотна: колич. всего	№ ГОСТа
D-21	1500	2060	1	1484	2055	1	N5	1390	2010	7	–	7	N25
	1560	2188	5	1518	2072	5	N12						
D-26	3 створ. 1010 1080	прост. 2060 2188	27	994	2058	27	N6	900	2010	38	–	38	N26
			11	1028	2072	11	N13						
D-27	810	2060	33	764	2055	33	N7	700	2000	33	–	33	N 27
D-28	1500	2000	6	1484	2055	6	N5	1390	2000	6	–	6	N28
D-29	1010	2060	1	894	2055	1	N6	900	2000	1	–	1	N 29
D-39	2 створ. 1560	прост. 2400	1	1518	2434	2	N18	1390	2300	–	2	2	N 48
B-1	2000	2400	1	ст. чертеж №				20288, 20300, 20301					
B-2	3000	3000	1	ст. чертеж №				8456, 8457, 8458					
B-4	2500	3000	2	ст. тип. ворота ВНО-3 чертеж Тс-1824, Тс-1827, Тс-1920, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37									

Выборка оконных коробок ГОСТ 477-41

№ по ГОСТу	Размер	К-во 2Ф ост.	К-во 4Ф ост.	№ по ГОСТу	Размер	К-во ост.	К-во дост.
N2	1420 × 760	2	–	N32	1420 × 1770	–	18
N5	1420 × 1380	34	–	N38	1420 × 760	–	2
N7	1000 × 2145	17	–	N41	1420 × 1380	–	2
N8	1420 × 2145	39	–	N42	1840 × 1380	–	5
N14	1420 × 2765	14	–	N44	1420 × 2145	–	32
N17	1420 × 3385	2	–	N50	1420 × 2765	–	6
N20	1420 × 3385	1	–	N55	1420 × 3385	–	14
N23	1420 × 4005	14	–	N59	1420 × 4005	–	12

Выборка оконных переплетов

№ по ГОСТу	Размер	К-во Нар.	К-во Вн.
N1	935 × 715	20	17
N2	1335 × 715	75	41
N4	935 × 1335	17	17
N5	1355 × 1335	226	118
N6	1775 × 1335	5	–
N8	1355 × 1955	35	3
N11	1355 × 2575	26	14

Выборка приборов открыв.

Тип	Колич. комплект.
по-1	66
по-2	56
по-5	122
по-6	32

Выборка дверных коробок

№ по ГОСТу	Размер	К-во Нар.	К-во Вн.
N5	1484 × 2055	–	6
N6	994 × 2055	–	28
N7	794 × 2055	–	33
N12	1518 × 2078	–	5
N13	1028 × 2072	–	11
N18	1518 × 2434	2	–

Выборка дверных полотен

№ по ГОСТу	Размер	К-во Нар.	К-во Вн.
N25	1390 × 2000	–	7
N26	900 × 2000	–	38
N27	700 × 2000	–	33
N28	1390 × 2000	–	6
N29	900 × 2000	–	1
N48	1390 × 2300	2	–

Опись архитектурных чертежей (по главному зданию)

№ № п/п	Наименование чертежа	№ № чертеж. инвент.
1	Заглавный лист	48825
2	План 1-го этажа на отм. ±0.00	48826
3	План 2-го этажа на отм. +5.00	48827
4	План 3-эт. бытов. и на отм. +12.00	48828
5	План на отм. +18.00	48829
6	Поперечный разрез I-I	48830
7	Поперечный разрез II-II	48831
8	Продольн. разрез III-III по бункеру	48832
9	Продольн. разрез IV-IV по дезврот.	48833
10	Продольн. разрез V-V по маш. залу	48834
11	Продольн. разрез VI-VI по котельн.	48835
12	Продольн. разрез VIII-VII по служ. корп.	48836
13	Разрез VIII-VIII по лестн. клетке и дет.	48837
14	Фасад А-Е (по служ. корпусу)	48838
15	Фасад 7-03 (по маш. залу)	48839
16	Фасад 03-7 (по котельной)	48840
17	Фасад Е-А (вдоль тореч.)	48841
18	Архитектурные детали стен	48842
19	Архит. дет. 9и10 и карт. углов. служ. корп.	48843
20	Архитектурные детали с11 по 20	48844
21	Архитект. детали 20-26, 37-38	48845
22	Ворота В-1 2000 × 2400	20288, 20300, 20301, 8456, 8457, 8458
23	Ворота В-2 3000 × 3000	1934, 2136, 32, 33, 1435-37
24	Ворота В-4 2500 × 3000	1435-37
25	Перила для лестниц	1435
26	Приборы открывания по-1, по-2, по-5 и по-6	ОУВП, ОУВП, ОУВП

Таблица отделочных работ

Наименование помещ.	Штукатурка: Стены	Штукатурка: Потолок	Покраска: Полы	Покраска: Стены	Покраска: Пол
Котельн.	—	—	—	Побелка	Побелка
Дытососн.	Штукат.	—	—	—	—
Бункерная	на отм. +18.80	—	—	—	—
Дезврот.	Штукат.	—	На высоту 1.5 м масл. покраска	—	—
Конденсоч. помещ.	—	—	—	—	—
Маш. зал	—	—	На выс. 1.5 м масл. покраска	—	—
Коридоры первых этажей	—	—	—	—	—
Контрольн. помещ.	—	—	—	Клеевая покраска	—
Раздевал.	—	—	—	Побелка	—
Душевые	—	—	—	Масляная окраска	—
Уборные и умывал.	—	—	На выс. 1.5 масл. окраска	Побелка	Побелка
Рекуперат.	Штукатурка фасад. част.	Тонкая затирка цем. раствором	—	Однослойная известковая окраска по сетке	—
Лаборатор. хим. и радиотехн.	Штукат.	—	На выс. 1.8 масл. окраска	Побелка	Побелка
Котл. приема пищи	—	—	—	Клеевая покраска	—
Терпчник	—	—	На выс. 1.5 м масл. окраска	Побелка	—
Лаборатор. теплотехн.	—	—	На выс. 2.2 м масл. окраска	—	—

Примечания:

1. Условная отметка ± 0.00 соответствует абсолютной отметке 135.80.
2. Проект разработан для следующих условий:
   а) Расчетная наружная температура воздуха – 30°
   б) Сейсмичность 7 баллов
   в) Допускаемое давление на грунт 1.5 кг/см².
3. Стены главного корпуса выполнить:
   а) Заполнение железо-бетон. и металлич. каркасов из кирпича марки „75" на растворе марки „30".
   б) Парапеты торцевых стен машинного зала из отборного кирпича марки „75" на растворе марки „50".
4. Стены служебно-бытового корпуса выполнять из кирпича марки „75" на растворе марки „15" за исключением торцевых стен) парапета и оконных перемычек, которые выполнять из отборного кирпича марки „75" на растворе марки 50. Оконные кирпичные рядовые перемычки выполнять непрерывно по всей длине стен. Высотою 7 рядов кладки с укладкой по низу в цементный раствор по всей длине стены арматуры 5 ⌀ 6.
5. Цементные растворы без пластических добавок (глины, извести и пр.) не употреблять.
6. Осуществить следующие антисейсмические мероприятия:
   а) Гидроизоляционный слой стен выполнить из слоя цемента толщиной 20 мм.
   б) Кирпичное заполнение стен жел. бетонного и металлич. каркаса должно быть обязательно связано с ростверком помощью специальных выпусков арматуры.
   Устройство указанных выпусков выполнить по чертежам №№ 45436, 45437, 45438, 45439, 45440, 48848, 48826 и письму №325с от 13.8.52 г.
   в) Углы и сопряжения стен, усиленные двумя петлями, (сетка по оси 9 служебно-быт. корпуса) армировать по черт. №48845.
   г) Щипцы и парапеты армируются по черт. №№ 48845, 48842, 48844.
7. Прогоны и мауэрлаты кровли служебного корпуса анкерить в кладку (черт. № 48844).
   Стыки осуществить в полдерева на 2-х болтах.
8. Перегородки главного здания связывать с каркасом. Перегородки служебного корпуса связывать со стенами помощью ершей через 70 см.
9. Внутри здания штукатурку стен производить тонким наметом.
10. Вокруг здания сделать асфальтовую отмостку шириной 1.200 – 1.500 м.
    До укладки ее под крем, прилегающим к стенам грунт пролить горячим битумом.
11. Снаружи стены не штукатурятся за исключением архитектурных деталей и цоколя.
    Цоколь штукатурится цементным раствором.
12. Наружная поверхность кладки расшивается углубленным швом.
13. В простенках окон и дверей заложить пробки для крепления переплетов 70 × 120 × 120 через 7-8 рядов кирпича.
14. В помещении теплоизмерительной лаборатории 25с ведется работа с ртутными приборами, пол должен иметь уклон с приямком небольшого уклона в одну сторону. Щели около плинтусов тщательно заделать.
15. В раздевальных по бетонному полу положить деревянные решетки.
16. Подготовка под полы 1-го этажа в главном корпусе уборных душевых и ремонтной пункте делается цементно-бетонная.
    В прочих помещениях служебного корпуса известково-битумная.

План на отм. 0.00



План на отм. 5.00



План на отм. 8.70; 12.00 и 18.00

План кровли

Арх 2с

Цементно-бетонный пол по бетонной подготовке	Линолеум по бет. полу и бетонной подготовке	Пол из метлахских плиток по бетонной подготовке	Торцовый пол	Паркет по асфальту по бет. подготовке
1	3	5	7	9
Бетонный пол 30 / Бетонная подгот. 120 / Утрамб. со щебнем грунт	Линолеум / Бет. пол 30 / Бет. подгот. 120 / Утрамб. со щебнем грунт	Метл. плит. цем. слой 10 / Бет. подгот. 120 / Утрамб. со щебн. грунт	Торцовые шашки 100 / песок 30 / Бет. подгот. 120 / Утрамб. со щебн. грунт	Паркет по асфальту 10 / Бет. подгот. 120 / Утрамб. со щебн. грунт
Бетонный пол по ж.-б. плите	Цементный пол по шлако-бетону	Пол из метлахских плиток по ж.-б. плите	Паркет по асфальту по ж.-б. бет. плите	
2	4	6	8	
Бетонный пол 30 / Бетонная подгот. 120 / Ж.-б. плита	Бет. пол 30 / Шлако-бетон 120 / Ж.-б. плита	Метл. пл. цем. слой 10 / Ж.-б. плита	Паркет по асфальту 10 / Ж.-б. плита	

Примечание: В полах, кроме цементно-бетонного, плитки укладывать по бетонной подготовке на цем. р-ре. Швы заполнять цем. раствором и после промывки и очистки второго полива швы затирается горячей массой из 3 ч. битума и 1 ч. керосина.

Главный инженер проекта Ю. Ф. Ковалев

ОБЪЕКТ Г-770

ГЛАВНОЕ ЗДАНИЕ

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

Министерство электростанций СССР		Бригада № 3	48825
Главпромэнергомонтаж		Чертеж № 576	
ПРОМЭНЕРГОПРОЕКТ		Заказ N 1340	Рабочий проект
г. Москва	1950 г.		
Гл. инж. проекта	Ю. Ковалев	Конструктивные	
Гл. архитектор	Матлин	Бондарева	Объект Г-770
Гл. инж. пр.	Лебедев	Михайлов	Главное здание
Гл. инж.	Шилов	Костычев	Заглавный лист
Проект.	Сидоров	Строгонова	
Копировал	Васильев	Недеева	