

# <<АРКТИКА>>

127422 Москва, ул. Тимирязевская, д. 1, стр. 4

Телефон (495) 981-15-15, (495) 228-77-77

Факс (495) 981-01-17 [www.arktika.ru](http://www.arktika.ru)



Клиент	ООО ПИР	Дата	20/11/2012 10:37
К сведению	Тех.переворор. Москва. варшавское ш.46	Поз.	608/
Ваше обозн.	П1(раздевалка для быт пом)		
Наше обозн.	PBAS 400*200-2-2.5		
Сотрудник	Егорова А.		

**Нагреватель: код** 6.50.CU.15.AL.08.02.0400.25.W.X.X.002.016.R 1/2" L

Мат. труб:	CU-.50	Пов. наружная:	2,6 m2	Объем:	0,6 dm3
Мат. пластин:	AL-.15	Пов. внешняя:	0,18 m2	Вес:	5,1 kg

**Экстерны газ:** Air Std / 101,32 kPa  
Расход 0,11 m3/s = 380 m3/h 0,13 kg/s  
Скорость 1,32 m/s  
Темп на входе и выходе -28 °C -> 23 °C  
Влажн. на входе и выходе 95 % -> 1,6 %  
Потеря давлвния 9 Pa

**Внутерный хладагент:** Water  
Расход 0,064 l/s = 230 l/h 0,062 kg/s  
Скорость 0,5 m/s  
Темп на входе и выходе 95 °C -> 70 °C  
Потеря давлвния 2,6 kPa

**Мощность:** 6,5 kW Селекция против поток