

<<АРКТИКА>>

127422 Москва, ул. Тимирязевская, д. 1, стр. 4

Телефон (495) 981-15-15, (495) 228-77-77

Факс (495) 981-01-17 www.arktika.ru



Клиент	ООО ПИР	Дата	20/11/2012 10:41
К сведению	Тех.перевор. Москва. варшавское ш.46	Поз.	609/
Ваше обозн.	П1(Участок сборки)		
Наше обозн.	PBAS 400*200-2-2.5		
Сотрудник	Егорова А.		

Нагреватель: код 6.50.CU.15.AL.08.02.0400.25.W.X.X.002.016.R 1/2" L

Мат. труб:	CU-.50	Пов. наружная:	2,6 m2	Объем:	0,6 dm3
Мат. пластин:	AL-.15	Пов. внешняя:	0,18 m2	Вес:	5,1 kg

Экстерны газ: Air Std / 101,32 kPa
Расход 0,1 m3/s = 350 m3/h 0,12 kg/s
Скорость 1,22 m/s
Темп на входе и выходе -28 °C -> 18 °C
Влажн. на входе и выходе 95 % -> 2,1 %
Потеря давлния 8 Pa

Внутерный хладагент: Water
Расход 0,053 l/s = 191 l/h 0,051 kg/s
Скорость 0,42 m/s
Темп на входе и выходе 95 °C -> 70 °C
Потеря давлния 1,9 kPa

Мощность: 5,4 kW Селекция против поток