

<<АРКТИКА>>

127422 Москва, ул. Тимирязевская, д. 1, стр. 4

Телефон (495) 981-15-15, (495) 228-77-77

Факс (495) 981-01-17 www.arktika.ru



| | | | |
|-------------|--|------|------------------|
| Клиент | ООО ПИР | Дата | 20/11/2012 10:45 |
| К сведению | Тех.переворор. Москва. варшавское ш.46 | Поз. | 612/ |
| Ваше обозн. | П5 (Ренген.ком.) | | |
| Наше обозн. | PBAS 400*200-2-2.5 | | |
| Сотрудник | Егорова А. | | |

Нагреватель: код 6.50.CU.15.AL.08.02.0400.25.W.X.X.002.016.R 1/2" L

| | | | | | |
|---------------|--------|----------------|---------|--------|---------|
| Мат. труб: | CU-.50 | Пов. наружная: | 2,6 m2 | Объем: | 0,6 dm3 |
| Мат. пластин: | AL-.15 | Пов. внешняя: | 0,18 m2 | Вес: | 5,1 kg |

Экстерны газ: Air Std / 101,32 kPa
Расход 0,14 m3/s = 490 m3/h 0,16 kg/s
Скорость 1,7 m/s
Темп на входе и выходе -28 °C -> 20 °C
Влажн. на входе и выходе 95 % -> 1,9 %
Потеря давлния 14 Pa

Внутерный хладагент: Water
Расход 0,077 l/s = 277 l/h 0,075 kg/s
Скорость 0,61 m/s
Темп на входе и выходе 95 °C -> 70 °C
Потеря давлния 3,7 kPa

Мощность: 7,89 kW Селекция против поток