

<<АРКТИКА>>

127422 Москва, ул. Тимирязевская, д. 1, стр. 4

Телефон (495) 981-15-15, (495) 228-77-77

Факс (495) 981-01-17 www.arktika.ru



Клиент	ООО ПИР	Дата	20/11/2012 10:47
К сведению	Тех.переворор. Москва. варшавское ш.46	Поз.	613/
Ваше обозн.	П6 (Лабор.)		
Наше обозн.	PBAS 500*250-2-2.5		
Сотрудник	Егорова А.		

Нагреватель: код 6.50.CU.15.AL.10.02.0500.25.W.X.X.005.020.R 1/2" L

Мат. труб:	CU-.50	Пов. наружная:	4 m2	Объем:	0,9 dm3
Мат. пластин:	AL-.15	Пов. внешняя:	0,28 m2	Вес:	6,7 kg

Экстерны газ: Air Std / 101,32 kPa
Расход 0,29 m3/s = 1060 m3/h 0,35 kg/s
Скорость 2,36 m/s
Темп на входе и выходе -28 °C -> 18 °C
Влажн. на входе и выходе 95 % -> 2,1 %
Потеря давлния 23 Pa

Внутерный хладагент: Water
Расход 0,16 l/s = 576 l/h 0,16 kg/s
Скорость 0,5 m/s
Темп на входе и выходе 95 °C -> 70 °C
Потеря давлния 2,6 kPa

Мощность: 16,36 kW Селекция против поток