

# <<АРКТИКА>>

127422 Москва, ул. Тимирязевская, д. 1, стр. 4

Телефон (495) 981-15-15, (495) 228-77-77

Факс (495) 981-01-17 [www.arktika.ru](http://www.arktika.ru)



Клиент	ПИР Калуга	Дата	20/11/2012 11:14
К сведению	Варшавское	Поз.	614/
Ваше обозн.	П7		
Наше обозн.	PBAS 150-2-2.5		
Сотрудник	Егорова		

**Нагреватель: код** 6.50.CU.15.AL.22.02.0880.25.W.X.X.011.044.R 1" L

Мат. труб:	CU-.50	Пов. наружная:	15,6 m2	Объем:	3,4 dm3
Мат. пластин:	AL-.15	Пов. внешняя:	1,09 m2	Вес:	19,6 kg

**Экстерны газ:** Air Std / 101,32 kPa  
Расход 1 m3/s = 3600 m3/h 1,2 kg/s  
Скорость 2,07 m/s  
Темп на входе и выходе -27 °C -> 17 °C  
Влажн. на входе и выходе 95 % -> 2,5 %  
Потеря давлния 18 Pa

**Внутерный хладагент:** Water  
Расход 0,52 l/s = 1872 l/h 0,51 kg/s  
Скорость 0,75 m/s  
Темп на входе и выходе 95 °C -> 70 °C  
Потеря давлния 5,6 kPa

**Мощность:** 53,14 kW Селекция против поток