



АТОМКОМПЛЕКТ

ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»

Участникам запроса предложений

Акционерное общество «АТОМКОМПЛЕКТ»
119180 Российская Федерация, Москва
ул. Большая Полянка, д. 25, стр. 1
Тел.(499) 949-4740 Факс (499) 949-4736
E-mail: info@atomkomplekt.org
ИНН 7706738770 КПП 770601001
ОКПО 66859391 ОГРН 1107746480490

29.06.2015 № 304/2965

На № _____ от _____

О разъяснении положений
закупочной документации
(www.zakupki.gov.ru № 31502283943
www.zakupki.rosatom.ru
№ 150422/1065/084
www.a-k-d.ru № R026883)

Уважаемые господа!

В соответствии с пунктом 14.5.1 Единого отраслевого стандарта закупок (Положения о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденного решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 20.11.2014 № 66) (далее – ЕОСЗ), АО «Атомкомплект», являющееся организатором открытого одноэтапного запроса предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на изготовление и поставку гайковерта главного разъема реактора для энергоблока № 1 Курской АЭС-2, в ответ на запрос участника запроса предложений сообщает следующее:

Вопрос:

Перечень вопросов для уточнения к документу «Исходные данные 10FJA-MDA0002 510-Пр-833»:

1. Среднее кол-во циклов разуплотнения и уплотнения с помощью гайковерта ГРР в год?
2. Планируемый срок эксплуатации гайковерта ГРР?
3. Чертежи шпилек, шайб, гаек, которые планируется вытягивать и затягивать гайковертом?
4. Описание стратегии вытяжки шпилек при разуплотнении и уплотнении:

- Какие параметры являются целевыми при вытяжке шпильки (усилие вытяжки в Нм, удлинение шпильки в мм) и какие параметры необходимо регистрировать?

- Какого плана синхронизацию вытяжки всех шпилек и по каким критериям (усилие вытяжки в Нм, удлинение шпильки в мм) необходимо обеспечить при обоих процессах - разуплотнении и уплотнении фланцевого соединения ГРР?

3. Регистрация и хранение замеренных величин:

- Какую информацию необходимо регистрировать и хранить - дата, время, усилие вытяжки в Нм, удлинение шпильки, моменты затяжки гаек, шпилек, момент отворота шпилек?

- Требования по формату хранения и отображения информации на компьютере?

- Срок хранения информации?

- Требуется ли принтер для распечатки отчета?

5. Требуется уточнение по п.3.9 относительно условий затеснённости бетонной шахты реактора. Каковы размеры бетонной шахты и какие размеры гайковерта являются предельными?

6. Требования к конструкции гайковерта или его схематическое изображение?

7. Требования по системе подвеса гайковерта:

- Рабочий ход вдоль осей x, y, z или в привязке к помещению?

- Каковы габариты и основные подъемные характеристики крана мостового электрического кругового действия?

- Каких размеров должна быть траверса для транспортирования гайковерта, установки его на ГРР и каким образом предполагается ее крепление в месте эксплуатации - подвешиванием за кран или опиранием на другие металлоконструкции?

8. Требуется чертеж бетонной шахты для оценки конструкции кронштейнов системы центровки?

9. На какой период эксплуатации необходимо предусмотреть запасные и сменные части для гайковерта?

10. Какой метод дезактивации планируется использовать для гайковерта и его компонентов?

11. Возможно ли для проведения заводских испытаний гайковерта ГРР получить комплект метизов (шпильки, шайбы, гайки)?

Ответ:

Извещение о внесении изменений в извещение о проведении запроса предложений и документацию по запросу предложений размещено на официальных сайтах 26.06.2015 года.

Первый заместитель
генерального директора



С.И. Ефимушкин