Ведомость опор (начало)

Обозначение	Код документа (Инв. №)	Наименование	Диаметр трубы, мм	Нагрузка на опору, кН	Отметка трубопровода, м	Масса, кг	Примечание № участка
		Трубопровод I					
3TV10Y060	R3.TV10.3071.013.03.00.004 R3.03732.1.0.13 лист 260	ПРОХОДКА НЕПОДВИЖНАЯ	14	-	+14,870	1,900	3TV11Z01
3TV10Y060	R3.TV10.3071.013.03.00.004 R3.03732.1.0.13 лист 260	ПРОХОДКА НЕПОДВИЖНАЯ	14	-	+14,800	-	3TV40Z07
3TV10Y060	R3.TV10.3071.013.03.00.004 R3.03732.1.0.13 лист 260	ПРОХОДКА НЕПОДВИЖНАЯ	14	-	+14,870	-	3TV30Z07
3TV10Y060	R3.TV10.3071.013.03.00.004 R3.03732.1.0.13 лист 260	ПРОХОДКА НЕПОДВИЖНАЯ	14	-	+14,730	-	3TV50Z07
3TV10Y061	R3.TV10.3095.013.03.00.015 R3.03732.1.0.13 лист 97	ОПОРА НАПРАВЛЯЮЩАЯ	14	-	+16,640	3,765	3TV11Z01
3TV10Y061	R3.TV10.3095.013.03.00.015 R3.03732.1.0.13 лист 97	ОПОРА НАПРАВЛЯЮЩАЯ	14	-	+16,640	-	3TV50Z07
3TV10Y062	R3.TV10.3095.013.03.00.016 R3.03732.1.0.13 лист 98	ОПОРА НАПРАВЛЯЮЩАЯ	14	-	+16,640	3,353	3TV40Z07
3TV10Y062	R3.TV10.3095.013.03.00.016 R3.03732.1.0.13 лист 98	ОПОРА НАПРАВЛЯЮЩАЯ	14	-	+17,050	-	3TV30Z07
3TV10Y069	R3.TV10.3071.013.03.00.006 R3.03732.1.0.13 лист 262	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ (ПРОХОДКА)	14	-	+14,870	1,00	3TV11Z01
3TV10Y069	R3.TV10.3071.013.03.00.006 R3.03732.1.0.13 лист 262	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ (ПРОХОДКА)	14	-	+14,800	-	3TV40Z07
3TV10Y069	R3.TV10.3071.013.03.00.006 R3.03732.1.0.13 лист 262	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ (ПРОХОДКА)	14	-	+14,870	-	3TV30Z07
3TV10Y069	R3.TV10.3071.013.03.00.006 R3.03732.1.0.13 лист 262	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ (ПРОХОДКА)	14	-	+14,730	-	3TV50Z07
3TV10Y071	R3.TV10.3071.013.03.00.006 R3.03732.1.0.13 лист 262	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ (ПРОХОДКА)	14	-	+14,870	1,00	3TV11Z01
3TV10Y071	R3.TV10.3071.013.03.00.006 R3.03732.1.0.13 лист 262	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ (ПРОХОДКА)	14	-	+14,800	-	3TV40Z07
3TV10Y071	R3.TV10.3071.013.03.00.006 R3.03732.1.0.13 лист 262	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ (ПРОХОДКА)	14	-	+14,870	-	3TV30Z07
3TV10Y071	R3.TV10.3071.013.03.00.006 R3.03732.1.0.13 лист 262	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ (ПРОХОДКА)	14	-	+14,730	-	3TV50Z07
3TV10Y073	R3.TV10.3071.013.03.00.006 R3.03732.1.0.13 лист 262	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ (ПРОХОДКА)	14	-	+14,870	1,00	3TV11Z01
3TV10Y073	R3.TV10.3071.013.03.00.006 R3.03732.1.0.13 лист 262	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ (ПРОХОДКА)	14	-	+14,800	-	3TV40Z07
3TV10Y073	R3.TV10.3071.013.03.00.006 R3.03732.1.0.13 лист 262	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ (ПРОХОДКА)	14	-	+14,870	-	3TV30Z07

Ведомость опор (продолжение)

Обозначение	Код документа (Инв. №)	Наименование	Диаметр трубы, мм	Нагрузка на опору, кН	Отметка трубопровода, м	Масса, кг	Примечание № участка
3TV10Y073	R3.TV10.3071.013.03.00.006 R3.03732.1.0.13 лист 262	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ (ПРОХОДКА)	14	-	+14,730	-	3TV50Z07
3TV10Y074	R3.TV10.3095.013.03.00.020 R3.03732.1.0.13 лист 102	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	14	-	+15,650	28,152	3TV11Z01
3TV10Y074	R3.TV10.3095.013.03.00.020 R3.03732.1.0.13 лист 102	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	14	-	+15,650	-	3TV40Z07
3TV10Y075	R3.TV10.3095.013.03.00.020 R3.03732.1.0.13 лист 102	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	14	-	+15,550	-	3TV30Z07
3TV10Y076	R3.TV10.3095.013.03.00.020 R3.03732.1.0.13 лист 102	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	14	-	+15,450	-	3TV50Z07
3TV10Y078	R3.TV10.3095.013.03.00.021 R3.03732.1.0.13 лист 103	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ	14	0,16	+15,650	14,517	3TV11Z01
3TV10Y078	R3.TV10.3095.013.03.00.021 R3.03732.1.0.13 лист 103	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ	14	-	+15,650	-	3TV40Z07
3TV10Y079	R3.TV10.3095.013.03.00.021 R3.03732.1.0.13 лист 103	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ	14	0,16	+15,550	-	3TV30Z07
3TV10Y080	R3.TV10.3095.013.03.00.021 R3.03732.1.0.13 лист 103	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ	14	0,16	+15,450	-	3TV50Z07
3TV10Y082	R3.TV10.3095.013.03.00.022 R3.03732.1.0.13 лист 104	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ	14	0,15	+15,650	17,827	3TV11Z01
3TV10Y082	R3.TV10.3095.013.03.00.022 R3.03732.1.0.13 лист 104	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ	14	-	+15,650	-	3TV40Z07
3TV10Y083	R3.TV10.3095.013.03.00.022 R3.03732.1.0.13 лист 104	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ	14	0,15	+15,550	-	3TV30Z07
3TV10Y084	R3.TV10.3095.013.03.00.022 R3.03732.1.0.13 лист 104	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ	14	0,15	+15,450	-	3TV50Z07
3TV10Y086	R3.TV10.3095.013.03.00.022 R3.03732.1.0.13 лист 104	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ	14	0,19	+15,650	17,827	3TV11Z01
3TV10Y086	R3.TV10.3095.013.03.00.022 R3.03732.1.0.13 лист 104	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ	14	-	+15,650	-	3TV40Z07
3TV10Y087	R3.TV10.3095.013.03.00.022 R3.03732.1.0.13 лист 104	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ	14	0,18	+15,550	-	3TV30Z07
3TV10Y088	R3.TV10.3095.013.03.00.022 R3.03732.1.0.13 лист 104	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ	14	0,19	+15,450	-	3TV50Z07
3TV10Y090	R3.TV10.3095.013.03.00.023 R3.03732.1.0.13 лист 105	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ	14	0,11	+15,650	13,099	3TV11Z01
3TV10Y090	R3.TV10.3095.013.03.00.023 R3.03732.1.0.13 лист 105	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ	14	-	+15,650	-	3TV40Z07

Ведомость опор (продолжение)

Обозначение	Код документа (Инв. №)	Наименование	Диаметр трубы, мм	Нагрузка на опору, кН	Отметка трубопровода, м	Масса, кг	Примечание № участка
3TV10Y091	R3.TV10.3095.013.03.00.023 R3.03732.1.0.13 лист 105	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ	14	0,11	+15,550	-	3TV30Z07
3TV10Y092	R3.TV10.3095.013.03.00.023 R3.03732.1.0.13 лист 105	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	14	0,11	+15,450	-	3TV50Z07
3TV10Y094	R3.TV10.3095.013.03.00.024 R3.03732.1.0.13 лист 106	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	14	-	+15,649	20,169	3TV11Z01
3TV10Y094	R3.TV10.3095.013.03.00.024 R3.03732.1.0.13 лист 106	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	14	-	+15,650	-	3TV40Z07
3TV10Y095	R3.TV10.3095.013.03.00.024 R3.03732.1.0.13 лист 106	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	14	-	+15,550	-	3TV30Z07
3TV10Y096	R3.TV10.3095.013.03.00.024 R3.03732.1.0.13 лист 106	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	14	-	+15,450	-	3TV50Z07
3TV10Y097	R3.TV10.3095.013.03.00.025 R3.03732.1.0.13 лист 107	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ	14	0,16	+15,649	12,958	3TV11Z01
3TV10Y097	R3.TV10.3095.013.03.00.025 R3.03732.1.0.13 лист 107	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ	14	-	+15,650	-	3TV40Z07
3TV10Y098	R3.TV10.3095.013.03.00.025 R3.03732.1.0.13 лист 107	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ	14	0,16	+15,550	-	3TV30Z07
3TV10Y099	R3.TV10.3095.013.03.00.025 R3.03732.1.0.13 лист 107	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ	14	0,10	+15,450	-	3TV50Z07
3TV10Y101	R3.TV10.3095.013.03.00.026 R3.03732.1.0.13 лист 108	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ	14	0,29	+15,649	10,715	3TV11Z01
3TV10Y101	R3.TV10.3095.013.03.00.026 R3.03732.1.0.13 лист 108	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ	14	-	+15,650	-	3TV40Z07
3TV10Y102	R3.TV10.3095.013.03.00.026 R3.03732.1.0.13 лист 108	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ	14	0,17	+15,550	-	3TV30Z07
3TV10Y103	R3.TV10.3095.013.03.00.026 R3.03732.1.0.13 лист 108	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ	14	0,18	+15,450	-	3TV50Z07
3TV10Y109	R3.TV10.3095.013.03.00.028 R3.03732.1.0.13 лист 110	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ	14	0,27	+17,178	3,861	3TV11Z01

АРХИВНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Дополнительные подписи

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл. R3.03732.1.0.13

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Инж.1 кат.		Швабинский			13.02
Пров.вед.инж.		Махотина			13.02
Пров.нач.гр.		Жубрев			13.02
Н.контр.		Красноярова			13.02

Инв.№ подл.R3.03732.1.0.13

Лист 69

R3.TV10.3096.013.03.00.001

Ростовская АЭС Блок 3

РРеакторное отделение
Герметичная часть
Трубопроводы отбора проб Р>2,2 МПа

Стадия	Лист	Листов
р	1	13

Ведомость опор

ОАО "НИАЭП" 2013

Формат А2