План на отм. 0.000 (1 : 50)

Машинный зал

Насосы КСВ 125-140

Насосы КСВ 200-130

Насос 6с-20-110

Маслоохладитель ПЭН

Маслоохладители ПО-20

Литательный насос ПЭ-270-150-3

Циркуляционный насос Д3200-33

Сетевой насос АСЭ 1250-140-11

Фильтр водяной ВФ-150

Ось турбогенератора №6

Ось турбоагрегата №6

Ось пилигримов

Ось конденсатора

Дренажный приямок

БНТ

Ввод низких точек (в машзале БВД) для схемы сбора и повторного использования технической воды (черт.1350.12.38А-30UHJ-1804-ТП)

Существующие трубопроводы

#89х3 трубопровод обратной циркводы с ПЭН (смонтирован)

#108х3,5 трубопровод циркводы на охлаждение ПЭН (смонтирован)

#89х3 коллектор технической воды

#108х3,5 коллектор циркводы на охлаждение ПЭН

#89х3 дренажи

#108х3,5 коллектор обратной циркводы с ПЭН

#159х4,5 коллектор сбора воды с воронок (смонтирован)

#89х3 трубопровод конденсата в БНТ

#89х3 дренажи сетевых трубопроводов в бак

#108х4,5 трубопровод замасленных стоков слива с воронок

#89х3 трубопровод замасленных стоков слива с воронок

#159х4,5 коллектор сбора воды с воронок (смонтирован)

1 – 1 (1 : 50)

Трубопроводы циркуляционной воды (существующий)

Трубопроводы циркуляционной воды (существующий)

2 – 2 (1 : 50)

Фильтр водяной ВФ-150

3 – 3 (1 : 50)

Трубопроводы циркуляционной воды см.черт.№1350.12.38А-30UHJ-1614-ТОл.3

Фильтр водяной ВФ-150

1. Данный чертеж смотри совместно с черт.1350.12.38А-30UHJ-1614-ТОл.39

						1350.12.38А-30UHJ-1614-ТО	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	Объекты III очереди строительства ЗАО "СПК" (ТЭЦ)	
Гл.инженер проекта						Блок высокого давления Турбинное отделение Трубопроводы циркуляционной воды и охлаждения подшипников	Стадия: Р; Лист: 38; Листов:
Н. контр.		Мыслев					
Нач. отд.		Тимофеева				Трубопроводы технологические. Планы на отм.0.000. Разрезы 1–1, 2–2, 3–3	
Проверил		Остальской					
Разработал		Воронова				Монтажно-сборочный чертеж	

ЗАО "ПО Машиностроительный завод"

Формат А2х4