Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные							
	из катаной, кованной заготовки из стали 20 ТУ 14-3-190-2004							
1	Труба Г 377х9	ГОСТ 8732-78			м	32	81,68	
2	Труба Г 57х3	ГОСТ 8734-75			м	20	4,0	
	Труба электросварная прямошовная из стали марки В20 ГОСТ 10705-80,	ГОСТ 10704-91						
	термообработанная, с гарантией испытания на загиб							
	(п.2.16 ГОСТ 10705-80)							
3	Труба Т 377х9				м	1,7	81,68	
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали	ТУ 14-3-1128-2000						
	09Г2С ГОСТ 19281-89 с гарантией испытания на загиб, на							
	ударный изгиб при t=-40°С							
4	Труба Г 377х9				м	5,4	81,68	

Дополнительные подписи

Взам. инв. №

Подпись и дата 20.01.14

Инв. № подл. 83617

1 Настоящая спецификация выполнена к комплекту рабочих чертежей №1350.12.38А-30UHJ-1630-TD (инв. №83616) "Выхлопные трубопроводы"

2 Категория транспортирования и хранения арматуры-4(Ж2) по ГОСТ 15150-69.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Н. контр.		Михеев			16.01.14
ГИП		Трапезников			16.01.14
Нач. отдела		Волков			16.01.14
Проверил		Шкитилева			16.01.14
Разработал		Задорожняя			16.01.14

1350.12.38А-30UHJ-1630-TD.Z

Объекты III очереди строительства ЗАО СГК (ТЭЦ)

Трубопроводы машзала БВД в осях 16-28, рядах А-В и внутристанционные трубопроводы.

Стадия	Лист	Листов
Р	1	4

Спецификация оборудования, изделий и материалов

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНСТИТУТ ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ НИЖНИЙ НОВГОРОД