



ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»

Акционерное общество «АТОМКОМПЛЕКТ»
119180 Российская Федерация, Москва
ул. Большая Полянка, д. 25, стр. 1
Тел.(499) 949-4740 Факс (499) 949-4736
E-mail: info@atomkomplekt.org
ИНН 7706738770 КПП 770601001
ОКПО 66859391 ОГРН 1107746480490

Участникам закупки

Р. 11. 2015 № 304/5434

О разъяснении положений конкурсной
документации

<http://www.zakupki.gov.ru> № 31502795155,
на <http://zakupki.rosatom.ru> № 150925/1065/277,
на <http://www.a-k-d.ru> № C021354

Уважаемые господа!

В соответствии с пунктом 14.5.1. Единого отраслевого стандарта закупок (Положения о закупке) Госкорпорации «Росатом» АО «Атомкомплект», являющееся организатором открытого одноэтапного конкурса в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договоров на поставку по лоту 7284/433-K2-1-15 «Поставка систем неразрушающего контроля основного оборудования и трубопроводов РУ для сооружения энергоблока № 1 Курской АЭС-2, по информации, полученной от заказчика, в ответ на запрос участника конкурса сообщает следующее:

Вопрос 1:

Обнаружили расхождение в названии одной из систем контроля. В ИТТ - «Система контроля металла патрубков верхнего блока», а в спецификации – «Система контроля металла патрубков крышки блока верхнего». Какое название необходимо писать в конкурсной документации?

Ответ 1:

Блок верхний состоит из крышки, колена воздушника, траверсы, сигнализаторов протечек. Патрубки находятся на крышке, поэтому это одно и то же. Название изменению не подлежит.

Вопрос 2:

Изучив конкурсную документацию на право заключения договоров на поставку по лоту 7284/433-K2-1-15 «Поставка систем неразрушающего контроля основного оборудования и трубопроводов РУ для сооружения энергоблока № 1 Курской АЭС-2» сообщаем Вам, что в конкурсной документации есть расхождение в названии одной из систем контроля. В ИТТ – «Система контроля металла патрубков верхнего блока», а в спецификации – «Система контроля металла патрубков крышки блока верхнего». Какое название необходимо писать в заявке участника?

Ответ 2:

Блок верхний состоит из крышки, колена воздушника, траверсы, сигнализаторов протечек. Патрубки находятся на крышке, поэтому это одно и то же. Название изменению не подлежит.

Вопрос 3:

а) Просим Вас подтвердить, что предмет поставки товаров в соответствии с классом 33 подклассом 2 и подклассом 3 «ОК 029-2007 «Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности» (ред. От 24.12.2012, введен в действие 01.01.2008) соответствует предмету поставки товаров в соответствии с классом 26 подклассом 5 «Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности (ОКДП 2) ОК 034-2014 «КПЕС 2008»).

б) Просим Вам подтвердить, что заключенные договора в 2012-2015 гг. по поставкам товаров в соответствии с классом 33 подклассом 2 и подклассом 3 «ОК 029-2007 «Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности» (ред. От 24.12.2012, введен в действие 01.01.2008) соответствует заключенным договорам в 2012-2015 гг. по поставкам товаров в соответствии с классом 26 подклассом 5 «Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности (ОКДП 2) ОК 034-2014 «КПЕС 2008» на общую сумму не менее 269 325 000,00 руб. без НДС.

Ответ 3:

а) В конкурсной документации приведены требования наличие опыта поставок: участник должен иметь в рамках заключенных договоров завершённые в 2012-2015 гг. поставки товаров в соответствии с классом 28 подклассом 28.2 «Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) ОК 034-2014 «КПЕС 2008» на общую сумму не менее 269 325 000,00 руб. без НДС.

б) Учитывая данное требование, подтверждаем что предмет закупки по вышеуказанному конкурсу соответствует классу 28 подклассу 28.2 «Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) ОК 034-2014 «КПЕС 2008» и должны быть предоставлены завершённые в 2012-2015 гг. поставки товаров в соответствии с классом 28 подклассом 28.2 «Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) ОК 034-2014 «КПЕС 2008» на общую сумму не менее 269 325 000,00 руб. без НДС

Вопрос 4:

Наша организация планирует принять участие в закупке № 150925/1065/277 на право заключения договоров на поставку по лоту 7284/433-К2-1-15 «Поставка систем неразрушающего контроля основного оборудования и трубопроводов РУ для сооружения энергоблока № 1 Курской АЭС».

В комплекте документации (исходные данные (ИД) к системе контроля металла патрубков верхнего блока 510-Пр-885) в п. 3.8 а также в других ИД (например, 510-Пр-887 п. 3.8) указано, что должны быть разработаны испытательные образцы (ИО) и при этом, в том же разделе указывается, что ИО в комплект поставки не входят.

Означает ли это, что цена Договора, предоставленная в закупочной документации сформирована без учета затрат на изготовление испытательных образцов ИО? Изготовление ИО потребует ощутимых финансовых затрат. В рамках каких ценовых/договорных требований предусмотрено изготовление ИО?

Просим предоставить уточнения к техническим требованиям для корректного формирования заявки на участие в запросе предложений.

Ответ 4:

В исходных данных по системам контроля металла оборудования и трубопроводов (СК) приведены основные технические данные, необходимые для разработки СК, а также содержится информация о приемочных испытаниях и аттестации СК с использованием испытательных образцов.

Испытательные образцы необходимы только для проведения приемочных испытаний систем контроля на заводе-изготовителе (или на другой производственной площадке). При использовании СК для эксплуатационного контроля металла оборудования на АЭС испытательные образцы не требуются. Поэтому испытательные образцы не подлежат поставке на АЭС в комплекте СК.

Требования к испытательным образцам должны содержаться в программах и методиках приемочных испытаний СК.

Учитывая, что испытательные образцы – дорогостоящие изделия, допускается возможность проведения приемочных испытаний и аттестации СК металла с использованием испытательных образцов, разработанных и изготовленных для других объектов или проектов РУ. Для этого разработчиком программы и методики приемочных испытаний СК должно быть выполнено техническое обоснование возможности их применения.

Таким образом:

– С целью определения соответствия изготовленной системы контроля требованиям ТЗ и конструкторской документации и возможности использования по прямому назначению на заводе-изготовителе (или на другой производственной площадке) должны быть проведены приемочные испытания систем контроля с использованием испытательных образцов.

– Комплект испытательных образцов к поставке на АЭС не требуется.

Поставка СК должна быть осуществлена до начала ПНР на станции, так как результаты контроля металла оборудования и трубопроводов РУ до начала эксплуатации используются как эталонные. Цена Договора, предоставленная в закупочной документации сформирована с учетом затрат на изготовление испытательных образцов ИО.

Директор по организации закупок



Н.Ф. Уразова

Исполнитель: Байбурина Д.Р.
Телефон: (499) 949-47-40 (доб.31-16)
E-Mail: info@atomkomplekt.org