

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель отделения 7.00
А.А. Корабельников


«04» июля 2013 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1. Наименование закупки:

Монтажные и пуско-наладочные работы по оборудованию помещений корпуса № 3 автоматической установкой пожарной сигнализации и системой оповещения людей о пожаре при модернизации противопожарной защиты ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» (инв. № 2013670).

2. Технические требования к поставке товара/выполнению работ/оказанию услуг:

Выполнение монтажных и пуско-наладочных работ по устройству автоматических установок пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре для защиты помещений корпуса № 3 ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» в соответствии с разработанной проектной документацией «ПС.Б08/11-11. АУС. Автоматические установки пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре» с использованием оборудования и материалов предоставляемых заказчиком;

Выполнение работ в соответствии с проектом (Спецификация оборудования и монтажные схемы корпуса №3 по проекту) и требованиями нормативных документов РФ (ГОСТ Р, ПУЭ, НПБ, СП, СНиП, РД) включает в себя:

- *проведение монтажных работ;*
- *проверка работоспособности и правильности функционирования системы автоматических установок пожарной сигнализации;*
- *вывод сигнала от автоматической установки пожарной сигнализации на пульт диспетчера СПЧ № 29 и переносную трубку дежурного инспектора пожарной охраны Предприятия;*
- *предъявление смонтированной системы и необходимой документации приемной комиссии;*
- *устранение неисправностей за свой счет, выявленных в процессе работы приемной комиссии;*
- *сдача системы в эксплуатацию, оформление всех необходимых документов, предусмотренных нормативной документацией.*

3. Требования к упаковке и маркировке (для товаров):

Исполнителем совместно с Заказчиком работ проводится проверка оборудования и материалов к монтажу согласно спецификации оборудования по проекту. По результатам проверки оформляется Акт входного контроля.

4. Требования к гарантии качества:

Технология и качество выполняемых работ должны удовлетворять требованиям действующих норм и правил (ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, Правила противопожарного режима в Российской Федерации, РД 78.145-93, СП 5.13130.2009, СП 3.13130.2009).

5. Требования к гарантийному сроку и условиям гарантийного обслуживания:

На произведенные работы устанавливается гарантия 24 месяца при условии соблюдения требований содержания и правил эксплуатации с момента подписания Акта приемки выполненных работ.

6. Дополнительные требования к качеству товара (результатам выполненных работ, оказанных услуг):

Выполненные в ходе договора работы принимаются комиссией с участием представителей Заказчика, Исполнителя и представителя ФГКУ "Специальное управление ФПС № 3 МЧС России" и оформляются Актом приемки в эксплуатацию. Наличие лицензии на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, выданной Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;

Лицензия ФСБ России, предоставляющая право на производство работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;

Отсутствие у Исполнителя задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Исполнителя по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа в случае установления данного требования государственным заказчиком, уполномоченным органом.

Наличие у Исполнителя минимум 3-х квалифицированных специалистов с практическим опытом, устройства автоматических систем противопожарной защиты, выполнения других мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

7. Требования к объему технической документации:

Сдача-приемка выполненных работ оформляется Актом сдачи-приемки выполненных работ, Актом приемки в эксплуатацию автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре, а также Актом о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов ОС с приложением документации, предусмотренной нормативными документами по пожарной безопасности.

Исполнитель передает Заказчику следующую документацию:

- Исполнительную проектную документацию по выполненным работам в печатном (1 экз.) и электронном виде;*
- Ведомость смонтированного оборудования;*
- Протокол замера сопротивления изоляции;*
- Акт скрытых работ (если данные работы проводились);*
- Инструкцию по эксплуатации установки;*
- Счет-фактура на выполненные работы;*
- Счет на оплату выполненных работ.*

8. Место поставки товара/выполнения работ/оказания услуг:

Помещения ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС», расположенные по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Орджоникидзе, д.21.


9. Срок поставки товара/выполнения работ/оказания услуг: *60 рабочих дней с даты заключения договора с даты подписания договора сторонами при наличии акта входного контроля оборудования, утвержденного уполномоченными представителями сторон.*

11. Прочие условия: *С проектом ПС.Б08/11-11.АУС. можно ознакомиться ежедневно в рабочие дни с 8:30 до 17:00 по адресу Московская область, г. Подольск, ул. Орджоникидзе, д.21.*

Контактное лицо: Тихонов Евгений Николаевич тел. (4967) 63-77-40

Приложение №1: Спецификация на 2-х л.

Ведущий специалист по пожарной безопасности


04.07.13

М.В. Бобрихин