

РЕШИЛИ:


1. Допустить применение электросварных труб размером 102х2 мм из марки стали 08Х18Н10Т по ТУ 1371-016-05757850-03 производства ОАО «МТЗ ФИЛИТ» без термообработки для изготовления пеналов для ОТВС и ОДП в ХОЯТ АЭС.

2. Разработчикам РКД на пеналы (ОАО «ГИ «ВНИИИЭТ» и ВПФ ОАО «Атомэнергопроект») внести в РКД на пеналы изменения по п.1 в установленном порядке.

3. Изготовителю труб (ОАО МТЗ «ФИЛИТ») для обеспечения применения труб по п.1 проводить испытания на МКК сварных соединений и периодический контроль формоизменения труб.

Приложение: 1. Заключение ОАО «ВНИИАЭС» с приложениями на 2 л.

Заместитель директора по
производству и
эксплуатации АЭС-директор
Департамента
инженерной поддержки



Н.Н. Давиденко
«06» 10 2011г.