

Порядковый №	Код по KKS	Наименование оборудования	Данные в Приложениях 1.1 и 1.2					Данные в ИТТ BLR.1.B.776.&&&&&&&&.051.MD.0002		
			Тип, марка, модель, шифр, технические характеристики	Класс безопасности по ПНАЭ-1-013-97/ ПНАЭ-7-008-89/ Категория сейсмостойкости по НП-031-01	Масса единицы, кг	Максимальные габаритные размеры	Тип, марка, модель, шифр, технические характеристики	Класс безопасности по ПНАЭ-1-013-97/ ПНАЭ-7-008-89/ Категория сейсмостойкости по НП-031-01	Масса единицы, кг	Максимальные габаритные размеры
1	2	3	4	6	11	15				15
	SAD60A1002	комплект автоматизации, сейсмостойкий, в составе:	от -40°С до +35°С 80%φ-30%							
3.1		Клапан воздушный утеплённый с электроприводом и устройством отсмаривания доплаток								
3.2		Клапан воздушный регулирующийся с электроприводом								
3.3		Фильтр грубой очистки								
3.4		Воздухоподогреватель электрический	Q _T =55 кВт				Q _T =50 кВт			
3.5		Воздухоподогреватель водяной с воздушным теплоуловителем	Q _T =160 кВт				Q _T =130 кВт			
3.6		Воздухоохладитель водяной	Q _{ХОД} =150 кВт				Q _{ХОД} =120 кВт			
3.7		Вентилятор радиальный приточный	L=16000 м³/ч Н _{вент} =900 Па				L=13400 м³/ч Н _{вент} =900 Па			
3.8		Клапан обратный воздушный								
3.9		Шкаф управления и питания								
4	SAD61A1001 SAD61A1002	Кондиционер центральный сепарационный, с комплектом автоматизации, сейсмостойкий, в составе:	Наружный воздух от -40°С до +35°С 80%φ-30%	3Н-11	600	3400х1400х1600		3Н-11	600	3400х1400х1600
4.1		Клапан воздушный утеплённый с электроприводом и устройством отсмаривания доплаток								
4.2		Клапан воздушный регулирующийся с электроприводом								
4.3		Воздухоохладитель водяной	Q _{ХОД} =140 кВт				Q _{ХОД} =150 кВт			
4.4		Вентилятор радиальный приточный	L=15000 м³/ч Н _{вент} =600 Па				L=16000 м³/ч Н _{вент} =600 Па			
4.5		Клапан обратный воздушный								
4.6		Шкаф управления и питания								