

№ 113/13

УТВЕРЖАЮ:

Главный механик завода

С.М. Губанов

Поданным способом на 2013год

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

№ 0-26

на КИР корпуса 6, кровля

Условия труда

Т.К.Шубина

Инвентарный номер 1001000910000

Материально ответственное лицо

Д.Н. Шапкин

СОГЛАСОВАНО

Зам. главного механика

Инженер ОЭРЗИС

Е.А. Голубев

3.02.12

РЦИ РМЗ	Сет. коэфф. К1 К2		Вид ремонта и наименование здания (сооружения)		на КИР корпуса 6, кровля		ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ				Лист	1
											Листов	2
											Л271639	

Ш №	С п/п	Шифр расценки	Наименование работы		Единица изм.	наим. шифр	Объём работы	Лоправ коэфф		Цена склада	% цех. расх.	Приме чание

1.			Демонтаж коньковых деревянных трапов		100м		0.41					
2.			Разборка мелких покрытий и обделок из листового стали: (карнизные свесы).		100м		0.72					
3.			Разборка мелких покрытий и обделок из листового стали		100м		0.7					
4.			Демонтаж покрытий кровель из мелкогазмерного штатпнастила.		м ²		672					
5.			Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной 50мм.		100м ²		0.67					
6.			Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25м.		м ²		672					
7.			Профили с трапцеиевидными гофрами из оцинкованного проката. (НС44-1000-0,7)		тонна		6.414					
8.			Винты самонарезающие СМ1-35		тонна		0,0 89					
9.			Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков мастикой выжканирующей тиоколовой.		100м		2.8					

Расценки

Проекти

Составил

