Ведомость опор (начало)

Обозначение	Код документа (Инв. №)	Наименование	Диаметр трубы, мм	Нагрузка на опору, kH	Отметка трубопровода, м	Масса, кг	Примечание № участка
Трубопровод I							
3VF10Y01	R3.VF10.3071.011.01.00.001 R3.00134.1.0.11 лист 148	ПРОХОДКА НЕПОДВИЖНАЯ	630	-	-2.000	65.62	3VF10Z01
3VF10Y02	R3.VF10.3071.011.01.00.002 R3.00134.1.0.11 лист 149	ПРОХОДКА НЕПОДВИЖНАЯ	630	-	+6.600	51.64	3VF10Z01
3VF10Y03	R3.VF10.3012.011.01.00.001 R3.00134.1.0.11 лист 94	ПОДВЕСКА	630	20.01	+10.000	89.16	3VF10Z01
3VF10Y04	R3.VF10.3012.011.01.00.002 R3.00134.1.0.11 лист 95	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	108	1.14	+7.000	1.10	3VF10Z04
3VF10Y05	R3.VF10.3071.011.01.00.003 R3.00134.1.0.11 лист 150	ПРОХОДКА НЕПОДВИЖНАЯ	38	-	+10.240	1.26	3VF10Z05
3VF10Y17	R3.VF10.3012.011.01.00.003 R3.00134.1.0.11 лист 96	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	32	0.08	-3.150	3.91	3VF10Z02
3VF10Y20	R3.VF10.3012.011.01.00.004 R3.00134.1.0.11 лист 97	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	219	-	+7.500	3.20	3VF10Z12
3VF10Y24	R3.VF10.3012.011.01.00.005 R3.00134.1.0.11 лист 98	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	57	0.23	+9.620	4.04	3VF10Z14
3VF10Y25	R3.VF10.3012.011.01.00.006 R3.00134.1.0.11 лист 99	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ	57	0.27	+9.620	5.39	3VF10Z14
3VF10Y26	R3.VF10.3071.011.01.00.004 R3.00134.1.0.11 лист 151	ПРОХОДКА НЕПОДВИЖНАЯ	38	-	+9.620	0.80	3VF10Z14
3VF14Y01	R3.VF10.3071.011.01.00.005 R3.00134.1.0.11 лист 152	ПРОХОДКА ПОДВИЖНАЯ	325	-	+4.400	88.41	3VF14Z01
3VF14Y02	R3.VF10.3012.011.01.00.007 R3.00134.1.0.11 лист 100	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	325	8.93	+3.700	20.22	3VF14Z01
3VF14Y03	R3.VF10.3012.011.01.00.008 R3.00134.1.0.11 лист 101	ПОДВЕСКА ПРУЖИННАЯ	325	6.23	+3.700	26.55	3VF14Z01
3VF15Y01	R3.VF10.3012.011.01.00.009 R3.00134.1.0.11 лист 102	ПОДВЕСКА ПРУЖИННАЯ	530	41.15	+1.630	220.60	3VF15Z01
3VF15Y02	R3.VF10.3012.011.01.00.010 R3.00134.1.0.11 лист 103	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	530	-	+4.400	27.24	3VF15Z01
3VF15Y03	R3.VF10.3012.011.01.00.011 R3.00134.1.0.11 лист 104	ПОДВЕСКА	530	23.21	+4.400	89.04	3VF15Z01
3VF15Y04	R3.VF10.3012.011.01.00.012 R3.00134.1.0.11 лист 105	ПОДВЕСКА	530	18.89	+4.400	26.11	3VF15Z01
3VF15Y05	R3.VF10.3071.011.01.00.006 R3.00134.1.0.11 лист 153	ПРОХОДКА ПОДВИЖНАЯ	426	-	+4.400	111.93	3VF15Z01
3VF15Y06	R3.VF10.3012.011.01.00.013 R3.00134.1.0.11 лист 106	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	426	21.61	+0.900	12.20	3VF15Z01

Ведомость опор (продолжение)

Обозначение	Код документа (Инв. №)	Наименование	Диаметр трубы, мм	Нагрузка на опору, kH	Отметка трубопровода, м	Масса, кг	Примечание № участка
3VF15Y07	R3.VF10.3012.011.01.00.014 R3.00134.1.0.11 лист 107	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ	426	15.45	+0.900	37.60	3VF15Z01
3VF15Y08	R3.VF10.3012.011.01.00.015 R3.00134.1.0.11 лист 108	ПОДВЕСКА ПРУЖИННАЯ	426	9.43	+4.400	74.68	3VF15Z01
3VF15Y17	R3.VF10.3071.011.01.00.007 R3.00134.1.0.11 лист 154	ПРОХОДКА НЕПОДВИЖНАЯ	89	-	+1.500	1.20	3VF15Z02
Трубопровод II							
3VF10Y06	R3.VF10.3012.011.01.00.016 R3.00134.1.0.11 лист 109	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ	630	40.54	+0.800	64.30	3VF10Z06
3VF10Y07	R3.VF10.3012.011.01.00.017 R3.00134.1.0.11 лист 110	ПОДВЕСКА	630	31.56	+3.736	100.52	3VF10Z06
3VF10Y08	R3.VF10.3012.011.01.00.017 R3.00134.1.0.11 лист 110	ПОДВЕСКА	630	25.39	+3.736	100.52	3VF10Z06
3VF10Y09	R3.VF10.3071.011.01.00.008 R3.00134.1.0.11 лист 155	ПРОХОДКА НЕПОДВИЖНАЯ	630	-	+3.500	51.64	3VF10Z06
3VF10Y10	R3.VF10.3012.011.01.00.018 R3.00134.1.0.11 лист 111	ПОДВЕСКА	630	20.40	+3.500	54.38	3VF10Z06
3VF10Y11	R3.VF10.3012.011.01.00.019 R3.00134.1.0.11 лист 112	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	38	-	+5.500	7.98	3VF10Z08
3VF10Y12	R3.VF10.3012.011.01.00.020 R3.00134.1.0.11 лист 113	ПОДВЕСКА	38	0.13	+8.740	15.18	3VF10Z08
3VF10Y13	R3.VF10.3012.011.01.00.021 R3.00134.1.0.11 лист 114	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ	38	0.06	+10.240	3.51	3VF10Z08
3VF10Y14	R3.VF10.3071.011.01.00.003 R3.00134.1.0.11 лист 150	ПРОХОДКА НЕПОДВИЖНАЯ	38	-	+10.240	1.26	3VF10Z08
3VF10Y15	R3.VF10.3012.011.01.00.022 R3.00134.1.0.11 лист 115	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	108	0.49	+5.700	8.13	3VF10Z09
3VF10Y16	R3.VF10.3012.011.01.00.023 R3.00134.1.0.11 лист 116	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	108	-	+7.000	1.10	3VF10Z09
3VF10Y27	R3.VF10.3071.011.01.00.007 R3.00134.1.0.11 лист 154	ПРОХОДКА НЕПОДВИЖНАЯ	89	-	+1.500	1.20	3VF10Z07
3VF14Y05	R3.VF10.3071.011.01.00.005 R3.00134.1.0.11 лист 152	ПРОХОДКА ПОДВИЖНАЯ	325	-	+4.400	88.41	3VF14Z04
3VF14Y06	R3.VF10.3012.011.01.00.007 R3.00134.1.0.11 лист 100	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	325	9.76	+3.700	20.22	3VF14Z04
3VF14Y08	R3.VF10.3012.011.01.00.024 R3.00134.1.0.11 лист 117	ПОДВЕСКА ПРУЖИННАЯ	325	7.44	+3.700	36.57	3VF14Z04
3VF14Y09	R3.VF10.3012.011.01.00.025 R3.00134.1.0.11 лист 118	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	32	0.05	+0.314	2.55	3VF14Z05

Ведомость опор (продолжение)

Обозначение	Код документа (Инв. №)	Наименование	Диаметр трубы, мм	Нагрузка на опору, kH	Отметка трубопровода, м	Масса, кг	Примечание № участка
3VF14Y10	R3.VF10.3012.011.01.00.026 R3.00134.1.0.11 лист 119	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ	32	0.05	+0.314	3.61	3VF14Z05
3VF14Y11	R3.VF10.3012.011.01.00.025 R3.00134.1.0.11 лист 118	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	32	0.06	+0.314	2.55	3VF14Z05
3VF15Y10	R3.VF10.3012.011.01.00.027 R3.00134.1.0.11 лист 120	ПОДВЕСКА ПРУЖИННАЯ	426	15.07	+4.200	46.72	3VF15Z06
3VF15Y11	R3.VF10.3012.011.01.00.028 R3.00134.1.0.11 лист 121	ПОДВЕСКА ПРУЖИННАЯ	426	19.86	+4.200	75.33	3VF15Z06
3VF15Y12	R3.VF10.3012.011.01.00.029 R3.00134.1.0.11 лист 122	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ	426	20.84	+0.900	37.60	3VF15Z06
3VF15Y13	R3.VF10.3012.011.01.00.053 R3.00134.1.0.11 лист 146	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	18	0.03	+0.466	0.84	3VF15Z08
3VF15Y14	R3.VF10.3012.011.01.00.030 R3.00134.1.0.11 лист 123	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	32	0.07	+0.568	1.42	3VF15Z09
3VF15Y15	R3.VF10.3012.011.01.00.031 R3.00134.1.0.11 лист 124	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ	32	0.07	+0.568	2.48	3VF15Z09
3VF15Y16	R3.VF10.3012.011.01.00.030 R3.00134.1.0.11 лист 123	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	32	0.06	+0.568	1.42	3VF15Z09
3VF40Y03	R3.VF10.3012.011.01.00.032 R3.00134.1.0.11 лист 125	ПОДВЕСКА ПРУЖИННАЯ	219	6.32	+7.500	66.76	3VF40Z02
3VF40Y04	R3.VF10.3012.011.01.00.033 R3.00134.1.0.11 лист 126	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ	57	0.25	+7.445	17.54	3VF40Z03
3VF40Y05	R3.VF10.3012.011.01.00.034 R3.00134.1.0.11 лист 127	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	38	0.14	+7.073	2.78	3VF40Z04
3VF40Y06	R3.VF10.3071.011.01.00.004 R3.00134.1.0.11 лист 151	ПРОХОДКА НЕПОДВИЖНАЯ	38	-	+9.620	0.80	3VF40Z04
Трубопровод III							
3VF40Y07	R3.VF10.3012.011.01.00.035 R3.00134.1.0.11 лист 128	ПОДВЕСКА ПРУЖИННАЯ	630	17.23	+5.000	151.92	3VF40Z05

АРХИВНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Инв.№ подл. R3.00134.1.0.11

Лист 9

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
1	-	Зам.	698-12	-	-

Н.контр.	Красноярова		11.10
Пров.нач.гр.	Жук		10.10
Пров.вед.инж.	Веренцова		9.10
Инж.2к.	Жирова		9.10

R3.VF10.3013.011.01.00.001

Ростовская АЭС Блок 3

Реакторное отделение
Негерметичная часть
Трубопроводы техводы группы "А"
(1 канал)

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

Ведомость опор (начало)

ОАО "НИАЭП" 2012

Формат А2

Дополнительные подписи

Дополнительные подписи

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл. R3.00134.1.011