

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ
«АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ»
(ОАО «НИАЭП»)**



**Ростовская АЭС
Блок 3
Рабочая документация**

Трубопроводы продувки парогенераторов
Реакторное отделение
Негерметичная часть

**Спецификация оборудования, изделий и материалов
(арматура)**

R3.RY10.3076.011.01.00.001

R3.00116.8.0.11 изм.2

Главный инженер проекта

Д.Г.Мищенко

2012

Продолжение на следующем листе


**АРХИВНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР**

Продолжение титульного листа

Ростовская АЭС
Блок 3
Рабочая документация

Трубопроводы продувки
парогенераторов
Реакторное отделение
Негерметичная часть
Спецификация оборудования,
изделий и материалов (арматура)
R3.RY10.3076.011.01.00.001
R3.00116.8.0.11 изм.2

Нормоконтролер

 21.18

С.И. Краснояров

Главный инженер БКП-1



П.Б. Овсов

Начальник отдела



С.В. Гуреев

Начальник группы



Д.О. Равкин

Начальник группы




Т.Е. Жук

Ведущий инженер



Е.Ю. Куликова

Инженер



Н.Е. Степанова

АРХИВНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

Аннотация

- 1 Данная спецификация выпущена в соответствии с графиком разработки ПСД блока 3 Ростовской АЭС.
- 2 Данная спецификация выполнена на основании комплекта рабочих чертежей "Трубопроводы продувки парогенераторов".
- 3 Данная спецификация аннулирует спецификацию R3.00116.2.0.11 в части арматуры.
- 4 Применение в монтажно-сборочном чертеже изделий, для которых в графе "Примечание" указан номер договора на поставку, гарантируем.
- 5 Изменение "1" внесено в связи с заменой арматуры по факту поставки.
- 6 Изменение "2" внесено на основании письма Ростовской АЭС №24-18/49э от 09.02.2011

АРХИВНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

Содержание

1	Спецификация арматуры	5
3	Лист регистрации изменений	7



Спецификация арматуры

Код	Обозначение и наименование	Обозначение участка	Кол-во	Масса ед., кг	Примечание
Трубопровод I					
3RY10S21	ИА 11165-200-06 ЗСИВс ТУ 3741-007-00218271-2007 ЗАДВИЖКА ЗАПОРНАЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ С ПАТРУБКАМИ ПОД ПРИВАРКУ DN 200 Рр 2,5 МПа Тр 250°С ОАО "ИФАЗ". НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ	3RY10Z03	1	309.000	Договор 06-3/1872-10 от 27.08.10
3RY10S26	КПЛВ.494454.405-01 ЗСИВс ТУ 3742-010-35740880-2007 ЗАТВОР ОБРАТНЫЙ С ПАТРУБКАМИ ПОД ПРИВАРКУ DN 200 Рр 2,5 МПа Тр 250°С ЗАО "КОРПОРАЦИЯ СПЛАВ" г. ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД. НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ	3RY10Z03	1	205.000	Договор 06-3/2487-10 от 28.10.10
3RY10S87	КПЛВ.491144.016 ЗСИВс ТУ 3742-004-49149890-2008 КЛАПАН ЗАПОРНЫЙ СИЛЬФОННЫЙ С РУКОЯТКОЙ С ПАТРУБКАМИ ПОД ПРИВАРКУ DN 15 Рр 1,0 МПа Тр 250°С ЗАО "КОРПОРАЦИЯ СПЛАВ" г. ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД. НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ	3RY10Z04	1	2.500	Договор 06-3/2495-10 от 28.10.10
3RY10S85	КПЛВ.491144.016-01 ЗСИВс ТУ 3742-004-49149890-2008 КЛАПАН ЗАПОРНЫЙ СИЛЬФОННЫЙ С РУКОЯТКОЙ С ПАТРУБКАМИ ПОД ПРИВАРКУ DN 15 Рр 1,0 МПа Тр 250°С ЗАО "КОРПОРАЦИЯ СПЛАВ" г. ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД. НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ	3RY10Z62	1	2.600	Договор 06-3/2495-10 от 28.10.10
3RY10S86	КПЛВ.491144.016-01 ЗСИВс ТУ 3742-004-49149890-2008 КЛАПАН ЗАПОРНЫЙ СИЛЬФОННЫЙ С РУКОЯТКОЙ С ПАТРУБКАМИ ПОД ПРИВАРКУ DN 15 Рр 1,0 МПа Тр 250°С ЗАО "КОРПОРАЦИЯ СПЛАВ" г. ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД. НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ	3RY10Z63	1	2.600	Договор 06-3/2495-10 от 28.10.10

**АРХИВНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР**

3RY10S95	КПЛВ.491144.016-01 ЗСIIIс ТУ 3742-004-49149890-2008 КЛАПАН ЗАПОРНЫЙ СИЛЬФОННЫЙ С РУКОЯТКОЙ С ПАТРУБКАМИ ПОД ПРИВАРКУ DN 15 Рр 1,0 МПа Тр 250°С ЗАО "КОРПОРАЦИЯ СПЛАВ" г. ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД. НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ	3RY10Z73	1	2.600	Договор 06-3/2495-10 от 28.10.10
Итого:				524.300	
Всего по спецификации:				524.300	

**АРХИВНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР**

[illegible]

АРХИВНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР