Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип,марка, обозначение документа, опросного листа	Фирма-изготовитель	Един. измер.	Колич.	Масса единицы,кг	Примечание
1	Кабель силовой с алюминиевыми жилами сечением 4х16 с изоляцией из ПВХ-пластиката	АВВГ	ОАО "Электрокабель" Кольчугинский завод"	м	15		длину кабеля уточнить по месту
2	Щит вводно-учётный в к-те: авт.ввод. ВА 47-100 380В 32А, счётчик трёхфазный однотарифный Меркурий-231-АМ 5-60А класс точности 1. Степень защиты оболочки -IP54	ЩУ-3/1-0 74 IP54		шт	1		ВУЩ
3	Наконечник алюминиевый для кабеля сечением 4х16			шт	4		
4	Муфта концевая термоусаживаемая для кабеля 4х16 для наружной.установки	1КНТп-1		"	2		
5	Конструкция для установки щита ВУЩ	19/14-08-ЭС.ЭСК		"	1		
6	Сжим плашечный	У-867		"	4		
7	Труба стальная Ду=32			м	3		защита кабеля на опоре

СОГЛАСОВАНО

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Губина			
ГИП		Кузнецов			

19/14-08-ЭС.СО

Нижегородская обл, г.Саров .
ОАО "Саровская Электросетевая компания"

Капитальное строительство объекта: "Низковольтная распределительная сеть ТП-42 на участке от опоры №14 ВЛ-0,4 кВ до ВУЩ жилого дома по ул.Чкалова,11. Электроснабжение"

Стадия	Лист	Листов
Р		

Спецификация материалов

Саровское Электро Монтажное Управление

Формат 3