

Минимальные расстояния при прокладке кабельной линии по отношению к деревьям и кустарникам.

от деревьев – 2,0 м;

от кустарников – 0,75 м.

Допускается уменьшение расстояния от кабельной линии до стволов деревьев по согласованию с организацией, в ведении которых находятся зеленые насаждения. При этом кабель должен прокладываться в трубе путем подкопа. Кабель в трубе следует уплотнить джутовыми переплетенными шнурками, покрытыми водонепроницаемой (мятой) глиной.

После прокладки кабеля и засыпки траншеи существующей землей следует выполнить благоустройство кабельной трассы:

1. Произвести подготовку почвы для устройства обыкновенного газона с внесением растительной земли;

2. Выполнить посев газонной травы.

8. СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН.

Стройгенплан выполнен на стадии устройства траншеи и прокладки кабельной линии от ЩУР-9 до нового ВЦ.

Доставка грузов на стройплощадку осуществляется по существующим дорогам района.

Ограждение зоны производства работ должно быть инвентарным, высотой не менее 1,6 м. Устанавливается в местах, запрещающих прохождение пешеходов и движение транспорта.

На ограждении выполнить установку предупреждающих и запрещающих знаков. Сигнальное ограждение территории вдоль траншеи должно быть высотой не менее 1,2 м. При устройстве объездов при прокладке коммуникаций ограждение безопасности стоечное с установкой знаков безопасности.

Зона работы автокранов при разгрузке материалов и оборудования обозначается сигнальным ограждением высотой не менее 1,2 м. По окончании рабочей смены строительная техника должна быть убрана с проезжей части временных проездов.

В местах необходимого перехода через траншею должны быть установлены переходные мостики шириной не менее 1,0 м, огражденные с обеих сторон перилами высотой не менее 1,1 м.

Освещение мест выполнения работ по прокладке кабелей в темное время суток предусматривается с помощью сигнальных ламп напряжением 12 В.

| | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------|-------|------|--------------|--|--|------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | | | | | | | Лист |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата | 19/14-09-ПОС | | | 1.9 |