Ведомость канализационных колодцев сети -К3-

№ колодца по плану	Марка колодца по грунтовым условиям	Марка колодца	Диаметры трубопровода, мм	Полная глубина колодца по профилю, мм	Диаметр колодца Дк, мм	Высота монолитной части, мм	Глубина лотка, мм	Высота рабочей части, мм	Высота горловины с перекрытием, мм	Расход материалов													Примечания
										Днище			Рабочая часть				Плита перекрытия		Горловина			Скобы (стремянка)	
										Расход бетона на монолитную часть и лоток, м3	Сборные железобетонные элементы ГОСТ 8020-90 серия 3.901.1-14 выпуск 1										Тип люка ГОСТ 3634-99		
											ПН10	ПН15	КС10.6	КС10.9	КС15.6	КС15.9	1ПП10	1ПП15	КС7.3	КС7.9	К06			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
ДК1	К-2		200	1610	1000			1200	410		1		2				1		1		2	Д(А15)	5	
1	К-2		150/200/200/200/200	2100	1500			1500	640			1			1	1		1	1		3	Л-К	7	
2	К-2		150/150	1700	1000			1200	540		1		2				1		1		1	Л-К	5	
3	К-2		100/150/150	1850	1500			1500	390			1			1	1		1			3	Л-К	6	
4	К-2	КСУ	150/200/200	1190	1000		300	600	330	0,48	1			1			1				2	Л-К	4	
5	К-2		100/150/200/200/200	1925	1000			1500	465		1		1	1			1				3	Л-К	6	
6	К-2		100/100/100	1790	1500			1500	330			1			1	1		1			1	Л-К	6	
7	К-2		32/100/100	1415	1000			1200	255		1		2				1				1	Л-К	4	
8	К-2		100/100/100	1465	1000			1200	305		1		2				1				1	Л-К	4	
9(КГ)	К-2		100/200	2110	1500			1500	650			1			1	1		1	1		1	Л-К	6	
ИТОГО:										0,48	6	4	9	2	3	4	6	4	4		18	10	53	

Колодцы выполнить по типовым проектам:

- 902-09-22.84 "Колодцы канализационные" Альбом II

Выполнить гидроизоляцию колодцев:

- днища - покрыть асфальтовым раствором толщиной 10 мм по огрунтовке разжиженным битумом.
- наружная поверхность покрывается горячим битумом, по грунтовке разжиженным битумом;
- плиты перекрытия покрываются горячим битумом, растворенным в бензине.

Взам.инв. №	
Подп. и дата	
инв.№ подл.	11766

Изм.	Кол.уч.	Лист	Nдок.	Подпись	Дата
Разработал		Хрусталева			09.12
Проверил		Коробов			09.12
Н.контр.		Тимуск			09.12
ГИП		Коробов			09.12

П1204.РП-0-НВК.ВК

«Техническое перевооружение открытого склада топлива зд. 122В-К ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова»

Наружные сети водоснабжения и канализации	Стадия	Лист	Листов
	РП	1	1
Ведомость колодцев	ООО "Петропроект"		