

Имя файла: Спецификация

Согласовано

Взаим. инв. №

Подл. и дата

ИНВ. № подл.

40092 %	Ref P.S. 004.13
---------	-----------------

АРХИВНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

Ростовская АЭС энергоблок №3

РДЭСО

Промсклад дизтоплива

Стадия

Лис:

Листов

Спецификация оборудования,
изделий и материалов.

ЗАО «Сельэнергопроект»
Москва 2010

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Н. контроль		Степочкина		<i>В.И.И.</i>	31.05
Проверил		Степочкина		<i>В.И.И.</i>	31.05
Разработал		Севастьянсва		<i>В.И.И.</i>	31.05

Восстановлен с копий Завершено
Верно и корректно 16.04.13

Согласовано				
Инд. № подл.	40092 с/о	Подпись и дата	Взаим. инв. №	40092 с/о

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	13. Отвод 90° Ø159x6-20	-----			---	2	8,40	
	14. Отвод 45° Ø57x3-20	ОСТ 3410.699-97			---	4	0,30	
	15. Тройник равнопроходной Ø159x5	05 ОСТ 34-42-675-84			---	1	13,40	
	16. Ответвление Ø89x3.5	024 ОСТ 34-42-670-84			---	3	0.84	
	17. Тройник равнопроходной Ø57x4	ОСТ 34-42-673-84			---	8	0.80	
	18. Тройник стальной равнопроходной из ст.20 в полиэтиленовой оболочке и ППУ изоляции Ø133x4	03 ОСТ 34-42-675-84 Тр Ст 133x4-133x4-1- ППУ-ПЭ-1		НПО «Стройполимер» г. Москва ул Бо- лотниковская 11 к1 т. (495) 225-39-75	---	1	29.10	
	19. Переход стальной концентрический Ø273x7- Ø159x4,5	ГОСТ 17378-83			---	4	8.10	
	20. Изоляция весьма усиленная: 1.Грунтовка битумная 2.Лента полимерно-битумная толщиной не менее 2 мм (в один слой) 3. обертка полимерная толщиной не менее 0,6 мм, с липким слоем Толщина защитного покрытия для труб диаметром от 57 до 114 мм - 2,6 мм	ГОСТ 9.602-2005						
	Ø 57x3				п.м	244.0		
	Ø 89x3,5				---	234,0		
	Ø 108x4				---	34,0		
	от 133 до 426 мм - 3,2 мм				---	21,0		
	Ø 159x4,5				---	45,0		
	Ø 159x5				---			
	21. Песок (песчаная подготовка) h=100мм				м³	4		
	22. Концевой элемент трубопровода Ø 133	Ст133-1-ППУ-ПЭ			---	3	48,50	
	23. Концевой элемент трубопровода Ø 57	Ст57-1-ППУ-ПЭ			---	4	16,30	
	24. Манжеты стенового ввода Ø 125x160	М ППУ ПЭ 125x160			---	8		
	Бытовая канализация К1.							
	25.Трубы напорные из полиэтилена низкого давления (ПНД) Ø160	ГОСТ 18599-01			п.м	40,0	4,37	

АРХИВНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

Восстановлен с конн
Барнс с *Bar* Мореб
16.04.13
Записан

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взаим. инв. №	Согласовано		
40092 с/о	<i>Ref. PS. 04/13</i>				

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27. Колодец канализационный Ø1000				шт.	2		
	28. Люк чугунный легкий	ГОСТ 3634-79			шт.	2	69,00	
	29. Стремянка С1-02					2	12,9	
	30. Изоляция колодцев: гидроизол (2слоя)				м ²	3,20		
	битумная мастика				кг	6,50		
	31. Песок (песчаная подготовка h=100мм)				м ³	2,50		
	<u>Трубы для прокладки электрических кабелей:</u>							
	32. Труба стальная водогазопроводная Ø 114x4	ГОСТ 3262-75			п.м	108,0	10,88	
	33. Труба стальная водогазопроводная Ø 57x3	-----"			-----"	83,0	4,22	
	34. Изоляция весьма усиленная:							
	1. Грунтовка битумная							
	2. Лента полимерно-битумная толщиной не менее 2 мм (в один слой)							
	3. обертка полимерная толщиной не менее 0,6 мм, с липким слоем							
	Толщина защитного покрытия для труб диаметром от 57 до 114 мм - 2,6 мм				п.м	108,0		
	Ø 114x4				-----"	83,0		
	Ø 57x3							

АРХИВНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

АРХИВНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР