

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
ФГУП «НИТИ им. А.П.Александрова»

А.А.Иванов

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 50-72/13 от « 15 » 04 2013г.

на восстановление автодорожного покрытия после выполнения работ по аварийной замене трубопровода напротив зд. 108 (ВК-66)
(вид ремонта)

Инв. № _____

(подразделение)

№№ пп	Наименование дефекта	Метод устранения	Един. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6
1.	В результате выполнения работ по аварийной замене трубопровода напротив зд. 108 разобрано 36 м ² асфальтобетонного полотна	Для завершения работ и устранения дефектов необходимо:			
		1. Устройство песчаного основания с послойным уплотнением (к=0,98) механическим способом	м ³	7,2	
		2. Устройство бетонного основания под автодорогой из бетона марки М200 (h=0,2, класс В15)	м ²	36	

Составил:

Зам.главного инженера
ОГЭ
(должность)


(подпись)




В.Г.Иванов
(расшифровка)

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер УКС

Инженер ПО УКС

Инженер ПО УКС

 М. В. Постернак
 В.Г.Кутепов
 А.А.Андреев.