Ведомость опор (продолжение)

Обозначение	Код документа (Инв. №)	Наименование	Диаметр трубы, мм	Нагрузка на опору, кН	Отметка трубопровода, м	Масса, кг	Примечание № участка
3VF22Y009	R3.VF10.3012.011.02.00.024 R3.00138.4.0.11 лист 271	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ	57	0.49	-2.000	8.90	3VF22Z31
3VF22Y010	R3.VF10.3012.011.02.00.024 R3.00138.1.0.11 лист 271	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ	57	0.43	-2.000	8.90	3VF22Z31
3VF22Y011	R3.VF10.3012.011.02.00.023 R3.00138.1.0.11 лист 270	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	57	0.34	-2.000	6.50	3VF22Z31
3VF22Y012	R3.VF10.3012.011.02.00.026 R3.00138.1.0.11 лист 273	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ	57	0.27	-2.000	7.44	3VF22Z31
3VF22Y013	R3.VF10.3071.011.02.00.003 R3.00138.1.0.11 лист 346	ПРОХОДКА НЕПОДВИЖНАЯ	57	-	-2.815	4.54	3VF22Z31
3VF22Y014	R3.VF10.3012.011.02.00.027 R3.00138.1.0.11 лист 274	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	57	0.27	-3.685	3.07	3VF22Z31
3VF22Y015	R3.VF10.3012.011.02.00.027 R3.00138.1.0.11 лист 274	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	57	0.23	-3.685	3.07	3VF22Z31
3VF22Y016	R3.VF10.3012.011.02.00.027 R3.00138.1.0.11 лист 274	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	57	0.23	-3.685	3.07	3VF22Z31
3VF22Y017	R3.VF10.3012.011.02.00.028 R3.00138.1.0.11 лист 275	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	38	0.13	-3.501	3.22	3VF22Z31
3VF22Y018	R3.VF10.3071.011.02.00.006 R3.00138.1.0.11 лист 349	ПРОХОДКА НЕПОДВИЖНАЯ	76	-	-2.875	5.02	3VF22Z34
3VF22Y019	R3.VF10.3012.011.02.00.008 R3.00138.1.0.11 лист 255	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	76	0.47	-3.685	3.27	3VF22Z34
3VF22Y020	R3.VF10.3012.011.02.00.029 R3.00138.1.0.11 лист 276	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	76	См. примеч. п.1	-3.685	2.81	3VF22Z34
3VF22Y021	R3.VF10.3012.011.02.00.008 R3.00138.1.0.11 лист 255	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	76	0.47	-3.685	3.27	3VF22Z34
3VF22Y022	R3.VF10.3012.011.02.00.008 R3.00138.1.0.11 лист 255	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	76	0.40	-3.685	3.27	3VF22Z34
3VF22Y023	R3.VF10.3012.011.02.00.027 R3.00138.1.0.11 лист 274	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	57	0.17	-3.685	3.07	3VF22Z34
3VF22Y025	R3.VF10.3012.011.02.00.009 R3.00138.1.0.11 лист 256	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	38	0.20	-3.501	3.98	3VF22Z36
3VF22Y026	R3.VF10.3012.011.02.00.009 R3.00138.1.0.11 лист 256	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	38	0.19	-3.501	3.98	3VF22Z39
3VF22Y028	R3.VF10.3012.011.02.00.030 R3.00138.1.0.11 лист 277	ПОДВЕСКА	76	0.39	+2.060	3.45	3VF22Z42
3VF22Y029	R3.VF10.3071.011.02.00.004 R3.00138.1.0.11 лист 347	ПРОХОДКА НЕПОДВИЖНАЯ	76	-	+2.060	2.46	3VF22Z42
3VF22Y030	R3.VF10.3012.011.02.00.030 R3.00138.1.0.11 лист 277	ПОДВЕСКА	76	0.38	+1.760	3.45	3VF22Z42

Ведомость опор (продолжение)

Обозначение	Код документа (Инв. №)	Наименование	Диаметр трубы, мм	Нагрузка на опору, кН	Отметка трубопровода, м	Масса, кг	Примечание № участка
3VF22Y031	R3.VF10.3012.011.02.00.031 R3.00138.1.0.11 лист 278	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ	76	0.48	+1.760	7.18	3VF22Z42
3VF22Y032	R3.VF10.3012.011.02.00.032 R3.00138.1.0.11 лист 279	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	76	0.54	+1.760	5.68	3VF22Z42
3VF22Y033	R3.VF10.3012.011.02.00.015 R3.00138.1.0.11 лист 262	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ	76	0.54	+1.760	-	3VF22Z42
3VF22Y034	R3.VF10.3012.011.02.00.016 R3.00138.1.0.11 лист 263	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	76	0.54	+1.760	-	3VF22Z42
3VF22Y035	R3.VF10.3012.011.02.00.015 R3.00138.1.0.11 лист 262	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ	76	0.56	+1.760	-	3VF22Z42
3VF22Y036	R3.VF10.3012.011.02.00.031 R3.00138.1.0.11 лист 278	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ	76	0.42	+1.760	7.18	3VF22Z42
3VF22Y037	R3.VF10.3012.011.02.00.017 R3.00138.1.0.11 лист 264	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	38	0.25	+0.719	5.90	3VF22Z42
3VF22Y038	R3.VF10.3012.011.02.00.017 R3.00138.1.0.11 лист 264	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	38	0.46	+0.719	5.90	3VF22Z54
3VF22Y039	R3.VF10.3012.011.02.00.017 R3.00138.1.0.11 лист 264	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	38	0.42	+0.719	5.90	3VF22Z45
3VF30Y012	R3.VF10.3012.011.02.00.028 R3.00138.1.0.11 лист 275	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	38	0.19	-3.505	3.22	3VF30Z37
3VF30Y013	R3.VF10.3012.011.02.00.008 R3.00138.1.0.11 лист 255	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	76	0.59	-3.685	3.27	3VF30Z37
3VF30Y014	R3.VF10.3012.011.02.00.027 R3.00138.1.0.11 лист 274	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	57	0.26	-3.685	3.07	3VF30Z37
3VF30Y015	R3.VF10.3012.011.02.00.009 R3.00138.1.0.11 лист 256	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	38	0.17	-3.501	3.98	3VF30Z38
		Итого по трубопроводам V:				338.86	
		Трубопровод VI					
3VF41Y001	R3.VF10.3071.011.02.00.002 R3.00138.1.0.11 лист 345	ПРОХОДКА НЕПОДВИЖНАЯ	76	-	+0.400	1.02	3VF41Z32
3VF41Y002	R3.VF10.3012.011.02.00.006 R3.00138.1.0.11 лист 253	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	76	0.47	-1.400	-	3VF41Z32
3VF41Y003	R3.VF10.3012.011.02.00.007 R3.00138.1.0.11 лист 254	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ	76	0.47	-1.400	-	3VF41Z32
3VF41Y004	R3.VF10.3012.011.02.00.006 R3.00138.1.0.11 лист 253	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	76	0.48	-1.400	-	3VF41Z32
3VF41Y005	R3.VF10.3071.011.02.00.008 R3.00138.1.0.11 лист 351	ПРОХОДКА НЕПОДВИЖНАЯ	76	-	-2.929	4.54	3VF41Z32

Ведомость опор (продолжение)

Обозначение	Код документа (Инв. №)	Наименование	Диаметр трубы, мм	Нагрузка на опору, кН	Отметка трубопровода, м	Масса, кг	Примечание № участка
3VF41Y006	R3.VF10.3012.011.02.00.044 R3.00138.1.0.11 лист 291	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	76	0.41	-3.685	3.27	3VF41Z32
3VF41Y007	R3.VF10.3012.011.02.00.045 R3.00138.1.0.11 лист 292	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	38	0.26	-3.269	5.64	3VF41Z32
3VF41Y008	R3.VF10.3012.011.02.00.046 R3.00138.1.0.11 лист 293	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	57	0.11	-3.293	5.41	3VF41Z35
3VF41Y009	R3.VF10.3071.011.02.00.004 R3.00138.1.0.11 лист 347	ПРОХОДКА НЕПОДВИЖНАЯ	76	-	+2.360	2.46	3VF41Z37
3VF41Y010	R3.VF10.3012.011.02.00.011 R3.00138.1.0.11 лист 258	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	76	0.43	+2.000	-	3VF41Z37
3VF41Y011	R3.VF10.3012.011.02.00.012 R3.00138.1.0.11 лист 259	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ	76	0.36	+2.000	5.15	3VF41Z37
3VF41Y012	R3.VF10.3012.011.02.00.013 R3.00138.1.0.11 лист 260	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	76	См. примеч. п.1	+2.000	-	3VF41Z37
3VF41Y013	R3.VF10.3012.011.02.00.014 R3.00138.1.0.11 лист 261	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ	76	0.39	+2.000	-	3VF41Z37
3VF41Y014	R3.VF10.3012.011.02.00.047 R3.00138.1.0.11 лист 294	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ	76	0.44	+2.000	9.83	3VF41Z37
3VF41Y015	R3.VF10.3012.011.02.00.048 R3.00138.1.0.11 лист 295	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	76	0.46	+2.000	4.87	3VF41Z37
3VF41Y016	R3.VF10.3012.011.02.00.047 R3.00138.1.0.11 лист 294	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ	76	0.39	+2.000	9.83	3VF41Z37
3VF41Y017	R3.VF10.3012.011.02.00.049 R3.00138.1.0.11 лист 296	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	38	0.26	+0.951	7.78	3VF41Z37
3VF41Y018	R3.VF10.3012.011.02.00.049 R3.00138.1.0.11 лист 296	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	38	0.21	+0.951	7.78	3VF41Z43
3VF41Y019	R3.VF10.3012.011.02.00.049 R3.00138.1.0.11 лист 296	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	38	0.32	+0.951	7.78	3VF41Z40
3VF41Y020	R3.VF10.3012.011.02.00.011 R3.00138.1.0.11 лист 258	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	76	0.25	+2.000	-	3VF41Z37

АРХИВНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Дополнительные подписи

Дополнительные подписи

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл. R3.00138.1.0.11

1	-	Зам.	889-12	-	-
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Инж.Зк.		Кузнецов			07.11
Пров.вед.инж.		Веренцова			07.11
Пров.нач.гр.		Жук			08.11
Н.контр.		Краснояров			08.11

Инв. № подл. R3.00138.1.0.11

Лист 16

R3.VF10.3013.011.02.00.001

Ростовская АЭС Блок 3

Реакторное отделение
Негерметичная часть
Трубопроводы технической воды
группы "А" Обвязка вентустановок

Стадия	Лист	Листов
Р	4	5

Ведомость опор (продолжение)

ОАО "НИАЭП" 2012

Формат А2