Ведомость опор (продолжение)

Обозначение	Код документа (Инв. №)	Наименование	Диаметр трубы, мм	Нагрузка на опору, kH	Отметка трубопровода, м	Масса, кг	Примечание № участка
3VF51Y002	R3.VF10.3012.011.02.00.059 R3.00138.1.0.11 лист 306	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	76	0.50	+1.800	6.11	3VF51Z32
3VF51Y003	R3.VF10.3012.011.02.00.059 R3.00138.1.0.11 лист 306	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	76	0.26	+1.800	6.11	3VF51Z32
3VF51Y004	R3.VF10.3012.011.02.00.060 R3.00138.1.0.11 лист 307	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	76	См. примеч. п.1	+1.800	2.60	3VF51Z32
3VF53Y001	R3.VF10.3012.011.02.00.034 R3.00138.1.0.11 лист 281	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	38	См. примеч. п.1	-1.000	-	3VF53Z32
3VF53Y002	R3.VF10.3012.011.02.00.035 R3.00138.1.0.11 лист 282	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	38	0.08	+0.454	-	3VF53Z32
3VF53Y003	R3.VF10.3071.011.02.00.009 R3.00138.1.0.11 лист 352	ПРОХОДКА НЕПОДВИЖНАЯ	38	-	+1.690	1.02	3VF53Z32
3VF53Y004	R3.VF10.3012.011.02.00.068 R3.00138.1.0.11 лист 315	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ	38	0.09	+1.690	6.82	3VF53Z32
3VF53Y005	R3.VF10.3012.011.02.00.069 R3.00138.1.0.11 лист 316	ПОДВЕСКА	38	0.15	+3.900	1.98	3VF53Z32
3VF60Y001	R3.VF10.3012.011.02.00.034 R3.00138.1.0.11 лист 281	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	38	См. примеч. п.1	-1.000	-	3VF60Z44
3VF60Y002	R3.VF10.3012.011.02.00.035 R3.00138.1.0.11 лист 282	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	38	0.09	+0.454	-	3VF60Z44
3VF60Y003	R3.VF10.3071.011.02.00.012 R3.00138.1.0.11 лист 355	ПРОХОДКА НЕПОДВИЖНАЯ	38	-	+1.690	1.02	3VF60Z44
3VF60Y004	R3.VF10.3071.011.02.00.013 R3.00138.1.0.11 лист 356	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ (ПРОХОДКА)	76	-	+1.690	1.36	3VF60Z44
3VF60Y005	R3.VF10.3012.011.02.00.070 R3.00138.1.0.11 лист 317	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	89	0.68	+1.890	7.60	3VF60Z44
3VF60Y006	R3.VF10.3012.011.02.00.071 R3.00138.1.0.11 лист 318	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ	89	0.32	+1.890	8.92	3VF60Z44
3VF60Y007	R3.VF10.3012.011.02.00.071 R3.00138.1.0.11 лист 318	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ	89	0.54	+1.890	8.92	3VF60Z44
3VF60Y008	R3.VF10.3012.011.02.00.071 R3.00138.1.0.11 лист 318	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ	89	0.66	+1.890	8.92	3VF60Z44
3VF60Y009	R3.VF10.3012.011.02.00.072 R3.00138.1.0.11 лист 319	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	89	См. примеч. п.1	+2.230	7.61	3VF60Z44
3VF60Y010	R3.VF10.3012.011.02.00.073 R3.00138.1.0.11 лист 320	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ	76	0.53	-0.525	7.48	3VF60Z42
3VF60Y011	R3.VF10.3012.011.02.00.073 R3.00138.1.0.11 лист 320	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ	76	0.46	-0.525	7.48	3VF60Z42
3VF60Y012	R3.VF10.3012.011.02.00.073 R3.00138.1.0.11 лист 320	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ	76	0.50	-0.525	7.48	3VF60Z42

Ведомость опор (продолжение)

Обозначение	Код документа (Инв. №)	Наименование	Диаметр трубы, мм	Нагрузка на опору, kH	Отметка трубопровода, м	Масса, кг	Примечание № участка
3VF60Y013	R3.VF10.3012.011.02.00.073 R3.00138.1.0.11 лист 320	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ	76	0.48	-0.525	7.48	3VF60Z42
3VF60Y014	R3.VF10.3012.011.02.00.037 R3.00138.1.0.11 лист 284	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ	76	0.38	-0.300	-	3VF60Z42
3VF60Y015	R3.VF10.3071.011.02.00.007 R3.00138.1.0.11 лист 350	ПРОХОДКА НЕПОДВИЖНАЯ	76	-	+0.700	2.46	3VF60Z42
3VF60Y016	R3.VF10.3071.011.02.00.002 R3.00138.1.0.11 лист 345	ПРОХОДКА НЕПОДВИЖНАЯ	76	-	+0.400	1.02	3VF60Z42
3VF60Y017	R3.VF10.3012.011.02.00.038 R3.00138.1.0.11 лист 285	ПОДВЕСКА	76	0.68	-1.900	-	3VF60Z42
3VF60Y018	R3.VF10.3071.011.02.00.006 R3.00138.1.0.11 лист 349	ПРОХОДКА НЕПОДВИЖНАЯ	76	-	-2.875	5.02	3VF60Z42
3VF60Y023	R3.VF10.3012.011.02.00.076 R3.00138.1.0.11 лист 323	ПОДВЕСКА	76	0.79	+4.250	3.70	3VF60Z33
3VF60Y024	R3.VF10.3012.011.02.00.077 R3.00138.1.0.11 лист 324	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	76	См. примеч. п.1	+4.250	6.11	3VF60Z33
3VF60Y025	R3.VF10.3012.011.02.00.078 R3.00138.1.0.11 лист 325	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	76	0.45	+4.250	6.11	3VF60Z33
3VF60Y026	R3.VF10.3012.011.02.00.079 R3.00138.1.0.11 лист 326	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ	76	0.37	+4.250	7.61	3VF60Z33
3VF60Y027	R3.VF10.3012.011.02.00.080 R3.00138.1.0.11 лист 327	ПОДВЕСКА	76	0.54	+2.910	11.94	3VF60Z33
3VF60Y030	R3.VF10.3012.011.02.00.043 R3.00138.1.0.11 лист 290	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	38	См. примеч. п.1	-1.733	3.13	3VF60Z31
					Итого по трубопроводам II:	226.97	
		Трубопровод IX					
3TL06Y001	R3.VF10.3012.011.02.00.081 R3.00138.1.0.11 лист 328	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	18	См. примеч. п.1	-3.526	2.23	3TL06Z81
3TL06Y002	R3.VF10.3012.011.02.00.081 R3.00138.1.0.11 лист 328	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	18	См. примеч. п.1	-3.526	2.23	3TL06Z80
3TL06Y003	R3.VF10.3012.011.02.00.081 R3.00138.1.0.11 лист 328	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	18	См. примеч. п.1	-3.526	2.23	3TL06Z84
3UV01Y001	R3.VF10.3012.011.02.00.082 R3.00138.1.0.11 лист 329	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	18	См. примеч. п.1	-3.748	2.82	3UV01Z91
3UV01Y002	R3.VF10.3012.011.02.00.082 R3.00138.1.0.11 лист 329	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	18	См. примеч. п.1	-3.788	2.82	3UV01Z81
3UV01Y003	R3.VF10.3012.011.02.00.082 R3.00138.1.0.11 лист 329	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	18	См. примеч. п.1	-3.848	2.82	3UV01Z90

Ведомость опор (продолжение)

Обозначение	Код документа (Инв. №)	Наименование	Диаметр трубы, мм	Нагрузка на опору, kH	Отметка трубопровода, м	Масса, кг	Примечание № участка
3UV01Y004	R3.VF10.3012.011.02.00.083 R3.00138.1.0.11 лист 330	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	18	См. примеч. п.1	-3.882	1.57	3UV01Z80
3UV01Y005	R3.VF10.3012.011.02.00.082 R3.00138.1.0.11 лист 329	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	18	См. примеч. п.1	-3.798	2.82	3UV01Z92
3UV01Y006	R3.VF10.3012.011.02.00.082 R3.00138.1.0.11 лист 329	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	18	См. примеч. п.1	-3.838	2.82	3UV01Z83
3UV02Y001	R3.VF10.3012.011.02.00.084 R3.00138.1.0.11 лист 331	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	18	См. примеч. п.1	-3.674	2.96	3UV02Z91
3UV02Y002	R3.VF10.3012.011.02.00.085 R3.00138.1.0.11 лист 332	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	18	См. примеч. п.1	-3.828	1.71	3UV02Z81
3UV02Y003	R3.VF10.3012.011.02.00.084 R3.00138.1.0.11 лист 331	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	18	См. примеч. п.1	-3.674	2.96	3UV02Z92
3UV02Y004	R3.VF10.3012.011.02.00.085 R3.00138.1.0.11 лист 332	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	18	См. примеч. п.1	-3.828	1.71	3UV02Z86
3UV02Y005	R3.VF10.3012.011.02.00.084 R3.00138.1.0.11 лист 331	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	18	См. примеч. п.1	-3.674	2.96	3UV02Z93
3UV02Y006	R3.VF10.3012.011.02.00.085 R3.00138.1.0.11 лист 332	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	18	См. примеч. п.1	-3.828	1.71	3UV02Z83
3UV02Y007	R3.VF10.3012.011.02.00.084 R3.00138.1.0.11 лист 331	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	18	См. примеч. п.1	-3.724	2.96	3UV02Z90
3UV02Y008	R3.VF10.3012.011.02.00.085 R3.00138.1.0.11 лист 332	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	18	См. примеч. п.1	-3.828	1.71	3UV02Z80
3UV02Y009	R3.VF10.3012.011.02.00.084 R3.00138.1.0.11 лист 331	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	18	См. примеч. п.1	-3.624	2.96	3UV02Z94
3UV02Y010	R3.VF10.3012.011.02.00.085 R3.00138.1.0.11 лист 332	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	18	См. примеч. п.1	-3.828	1.71	3UV02Z82
3UV02Y011	R3.VF10.3012.011.02.00.084 R3.00138.1.0.11 лист 331	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	18	См. примеч. п.1	-3.674	2.96	3UV02Z95
3UV02Y012	R3.VF10.3012.011.02.00.085 R3.00138.1.0.11 лист 332	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	18	См. примеч. п.1	-3.828	1.71	3UV02Z84

АРХИВНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Инв. № подл. R3.00138.1.0.11

Лист 14

1	-	Зам.	889-12	-	-
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Инж.Эк.		Кузнецов			07.11
Пров.вед.инж.		Веренцова			07.11
Пров.нач.гр.		Жук			08.11
Н.контр.		красноярова			08.11

R3.VF10.3013.011.02.00.001

Ростовская АЭС Блок 3

Реакторное отделение
Негерметичная часть
Трубопроводы технической воды
группы "А".Обвязка вентустановок

Стадия	Лист	Листов
Р	2	5

Ведомость опор (продолжение)

ОАО "НИАЭП" 2012

Формат А2

Дополнительные подписи

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл. R3.00138.1.0.11