Ведомость опор (продолжение)

Обозначение	Код документа (Инв. №)	Наименование	Диаметр трубы, мм	Нагрузка на опору, kH	Отметка трубопровода, м	Масса, кг	Примечание № участка
3UV04Y001	R3.VF10.3012.011.02.00.086 R3.00138.1.0.11 лист 333	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	18	См. примеч. п.1	+0.556	5.54	3UV04Z95
3UV04Y002	R3.VF10.3012.011.02.00.087 R3.00138.1.0.11 лист 334	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	18	См. примеч. п.1	+0.302	1.63	3UV04Z85
3UV04Y003	R3.VF10.3012.011.02.00.086 R3.00138.1.0.11 лист 333	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	18	См. примеч. п.1	+0.556	5.54	3UV04Z94
3UV04Y004	R3.VF10.3012.011.02.00.087 R3.00138.1.0.11 лист 334	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	18	См. примеч. п.1	+0.302	1.63	3UV04Z84
3UV04Y005	R3.VF10.3012.011.02.00.086 R3.00138.1.0.11 лист 333	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	18	См. примеч. п.1	+0.556	5.54	3UV04Z93
3UV04Y006	R3.VF10.3012.011.02.00.087 R3.00138.1.0.11 лист 334	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	18	См. примеч. п.1	+0.302	1.63	3UV04Z83
3UV04Y007	R3.VF10.3012.011.02.00.086 R3.00138.1.0.11 лист 333	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	18	См. примеч. п.1	+0.556	5.54	3UV04Z91
3UV04Y008	R3.VF10.3012.011.02.00.087 R3.00138.1.0.11 лист 334	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	18	См. примеч. п.1	+0.302	1.63	3UV04Z81
3UV04Y009	R3.VF10.3012.011.02.00.086 R3.00138.1.0.11 лист 333	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	18	См. примеч. п.1	+0.556	5.54	3UV04Z90
3UV04Y010	R3.VF10.3012.011.02.00.087 R3.00138.1.0.11 лист 334	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	18	См. примеч. п.1	+0.302	1.63	3UV04Z80
3UV04Y011	R3.VF10.3012.011.02.00.086 R3.00138.1.0.11 лист 333	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	18	См. примеч. п.1	+0.556	5.54	3UV04Z92
3UV04Y012	R3.VF10.3012.011.02.00.087 R3.00138.1.0.11 лист 334	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	18	См. примеч. п.1	+0.302	1.63	3UV04Z82
3VF10Y010	R3.VF10.3012.011.02.00.088 R3.00138.1.0.11 лист 335	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	18	См. примеч. п.1	-3.871	1.57	3VF10Z81
3VF22Y024	R3.VF10.3012.011.02.00.088 R3.00138.1.0.11 лист 335	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	18	См. примеч. п.1	-3.871	1.57	3VF22Z80
3VF22Y027	R3.VF10.3012.011.02.00.089 R3.00138.1.0.11 лист 336	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	18	См. примеч. п.1	-3.861	1.71	3VF22Z82
3VF30Y016	R3.VF10.3012.011.02.00.088 R3.00138.1.0.11 лист 335	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	18	См. примеч. п.1	-3.871	1.57	3VF30Z80
3VF31Y001	R3.VF10.3012.011.02.00.090 R3.00138.1.0.11 лист 337	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	18	См. примеч. п.1	-2.930	1.76	3VF31Z86
3VF31Y002	R3.VF10.3012.011.02.00.091 R3.00138.1.0.11 лист 338	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	18	См. примеч. п.1	-2.930	3.27	3VF31Z87
3VF40Y010	R3.VF10.3012.011.02.00.088 R3.00138.1.0.11 лист 335	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	18	См. примеч. п.1	-3.871	1.57	3VF40Z80
3VF51Y007	R3.VF10.3012.011.02.00.086 R3.00138.1.0.11 лист 333	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	18	См. примеч. п.1	+0.556	5.54	3VF51Z95

Ведомость опор (продолжение)

Обозначение	Код документа (Инв. №)	Наименование	Диаметр трубы, мм	Нагрузка на опору, kH	Отметка трубопровода, м	Масса, кг	Примечание № участка
3VF52Y025	R3.VF10.3012.011.02.00.088 R3.00138.1.0.11 лист 335	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	18	См. примеч. п.1	-3.871	1.57	3VF52Z83
3VF52Y029	R3.VF10.3012.011.02.00.089 R3.00138.1.0.11 лист 336	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	18	См. примеч. п.1	-3.861	1.71	3VF52Z80
3VF60Y028	R3.VF10.3012.011.02.00.092 R3.00138.1.0.11 лист 339	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	18	См. примеч. п.1	+1.170	2.78	3VF60Z99
3VF83Y001	R3.VF10.3012.011.02.00.093 R3.00138.1.0.11 лист 340	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	18	См. примеч. п.1	-3.826	1.71	3VF83Z80
		Итого по трубопроводам IX:				119.73	
		Трубопровод V					
3VF11Y001	R3.VF10.3071.011.02.00.002 R3.00138.1.0.11 лист 345	ПРОХОДКА НЕПОДВИЖНАЯ	76	-	+0.400	1.02	3VF11Z31
3VF11Y002	R3.VF10.3012.011.02.00.006 R3.00138.1.0.11 лист 253	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	76	0.52	-1.400	14.93	3VF11Z31
3VF11Y003	R3.VF10.3012.011.02.00.007 R3.00138.1.0.11 лист 254	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ	76	0.60	-1.400	17.93	3VF11Z31
3VF11Y004	R3.VF10.3012.011.02.00.006 R3.00138.1.0.11 лист 253	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	76	0.51	-1.400	14.93	3VF11Z31
3VF11Y005	R3.VF10.3071.011.02.00.003 R3.00138.1.0.11 лист 346	ПРОХОДКА НЕПОДВИЖНАЯ	76	-	-2.935	4.54	3VF11Z31
3VF11Y006	R3.VF10.3012.011.02.00.008 R3.00138.1.0.11 лист 255	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	76	0.43	-3.685	3.27	3VF11Z31
3VF11Y007	R3.VF10.3012.011.02.00.008 R3.00138.1.0.11 лист 255	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	38	0.16	-3.501	3.98	3VF11Z31
3VF11Y008	R3.VF10.3012.011.02.00.010 R3.00138.1.0.11 лист 257	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	57	0.26	-3.483	338.86	3VF11Z34
3VF11Y009	R3.VF10.3071.011.02.00.004 R3.00138.1.0.11 лист 347	ПРОХОДКА НЕПОДВИЖНАЯ	76	-	+2.060	2.46	3VF11Z36
3VF11Y010	R3.VF10.3012.011.02.00.011 R3.00138.1.0.11 лист 258	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	76	0.55	+1.760	7.14	3VF11Z36
3VF11Y011	R3.VF10.3012.011.02.00.012 R3.00138.1.0.11 лист 259	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ	76	0.45	+1.760	5.15	3VF11Z36
3VF11Y012	R3.VF10.3012.011.02.00.013 R3.00138.1.0.11 лист 260	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	76	См. п.1	+1.760	7.14	3VF11Z36
3VF11Y013	R3.VF10.3012.011.02.00.014 R3.00138.1.0.11 лист 261	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ	76	0.49	+1.760	10.30	3VF11Z36
3VF11Y014	R3.VF10.3012.011.02.00.015 R3.00138.1.0.11 лист 262	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ	76	0.55	+1.760	10.01	3VF11Z36

Ведомость опор (продолжение)

Обозначение	Код документа (Инв. №)	Наименование	Диаметр трубы, мм	Нагрузка на опору, kH	Отметка трубопровода, м	Масса, кг	Примечание № участка
3VF11Y015	R3.VF10.3012.011.02.00.016 R3.00138.1.0.11 лист 263	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	76	0.54	+1.760	5.05	3VF11Z36
3VF11Y016	R3.VF10.3012.011.02.00.015 R3.00138.1.0.11 лист 262	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ	76	0.51	+1.760	10.01	3VF11Z36
3VF11Y017	R3.VF10.3012.011.02.00.017 R3.00138.1.0.11 лист 264	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	38	0.31	+0.719	5.90	3VF11Z36
3VF11Y018	R3.VF10.3012.011.02.00.017 R3.00138.1.0.11 лист 264	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	38	0.28	+0.719	5.90	3VF11Z42
3VF11Y019	R3.VF10.3012.011.02.00.017 R3.00138.1.0.11 лист 264	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	38	0.35	+0.719	5.90	3VF11Z39
3VF11Y020	R3.VF10.3012.011.02.00.011 R3.00138.1.0.11 лист 258	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	76	0.29	+1.760	7.14	3VF11Z36
3VF11Y062	R3.VF10.3012.011.02.00.014 R3.00138.1.0.11 лист 357	ПРОХОДКА НЕПОДВИЖНАЯ	89	-	+1.500	1.20	3VF11Z31
3VF22Y001	R3.VF10.3071.011.02.00.005 R3.00138.1.0.11 лист 348	ПРОХОДКА НЕПОДВИЖНАЯ	89	-	+0.400	1.02	3VF22Z31
3VF22Y002	R3.VF10.3012.011.02.00.021 R3.00138.1.0.11 лист 268	ПОДВЕСКА	89	0.47	-1.900	9.28	3VF22Z31
3VF22Y003	R3.VF10.3012.011.02.00.022 R3.00138.1.0.11 лист 269	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ	57	0.24	-1.900	9.36	3VF22Z31
3VF22Y004	R3.VF10.3012.011.02.00.023 R3.00138.1.0.11 лист 270	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	57	0.28	-2.000	6.50	3VF22Z31
3VF22Y005	R3.VF10.3012.011.02.00.024 R3.00138.1.0.11 лист 271	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ	57	0.30	-2.000	8.90	3VF22Z31
3VF22Y006	R3.VF10.3012.011.02.00.023 R3.00138.1.0.11 лист 270	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	57	0.30	-2.000	6.50	3VF22Z31
3VF22Y007	R3.VF10.3012.011.02.00.025 R3.00138.1.0.11 лист 272	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	57	См. п.1	-2.000	5.75	3VF22Z31
3VF22Y008	R3.VF10.3012.011.02.00.023 R3.00138.1.0.11 лист 270	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	57	0.30	-2.000	6.50	3VF22Z31

АРХИВНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Дополнительные подписи

Дополнительные подписи

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл. R3.00138.1.0.11

Инв. № подл. R3.00138.1.0.11

Лист 15

1	-	Зам.	889-12	-	-
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Инж.Зк.		Кузнецов			07.11
Пров.вед.инж.		Веренцова			07.11
Пров.нач.гр.		Жук			08.11
Н.контр.		Краснояров			08.11

R3.VF10.3013.011.02.00.001

Ростовская АЭС Блок 3

Реакторное отделение Негерметичная часть Трубопроводы технической воды группы "А".Обвязка вентустановок	Стадия	Лист	Листов
	Р	3	5
Ведомость опор (продолжение)	ОАО "НИАЭП" 2012		

Формат А2