

Спецификация

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Ед.изм.	Примеч.
1	A5-92-13	Траншея Т-4	10	м	
2	Горизонтальный заземлитель	Полоса 4x30 ГОСТ 103-76* Ст 3сп ГОСТ 380-2005	13/13	м	
3	Вертикальный заземлитель	Уголок 50x50x5 ГОСТ 8509-93 Ст 3сп ГОСТ 535-2005 L=3м	3/35	шт/кг	

1. Стальную полосу проложить в траншее на глубине 0,7м.
2. Места стыков горизонтального заземлителя с вертикальным заземлителем выполнить сваркой.
3. Стальную полосу Ст.4x30мм² (шину заземления) вывести из траншеи на рампу, соединить с существующей шиной зануления, проверить целостность цепи.

Ю.4958.000 - ЭМ

ФГУП "ГНЦ РФ - ФЭИ"

Изм	Кол	Лист	Недок	Подпись	Дата	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Ялукина				Р	10	
Н.контроль		Зинченко						
Нач. ПБ		Косенкова				ФГУП "ГНЦ РФ-ФЭИ" ОКС ПБ		
Утв. ГИП		Масляин						

Реконструкция системы АПС
в здании 38 (ОТ-1), в т.ч. убежища ГО
Электроснабжение

План повторного заземления

Изм. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N

Согласовано