



Номер разработки - 1
Патентозащитность - ПНАЭТ-7-008-89
Классификационное обозначение по НП-001-97 - 2Н
Группа по ПНАЭТ-7-008-89 - С
Класс безопасности по НП-001-97 - 2
Категория безопасности по НП-001-01 - I
Расчетные параметры: Рр = 17,64 МПа, tр = 350°С
Параметры гидротестирования: Рг = 24,50 МПа, tг не менее 5°С
Средств Телометристы контроля

[illegible]