



			дополнительные подписи		дополнительные подписи	
Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N				
R3.03733.1.0.13	<i>18.10.12</i>					

Номер трубопровода - 1
Полнотекстовость - ПНАЭТ 7-008-89
Классификационное обозначение по ПН-001-97 - 2Н
Группа по ПНАЭТ 7-008-89 - С
Класс безопасности по ПН-001-97 - 2
Картина целостности по ПН-001-01 - I
Расчетные параметры: Р=17,6 МПа, t=350°С
Параметры гидротестов: Р=24,50 МПа, t не менее 5°С
Среда: Теплоноситель: вода

АРХИВНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР