



АТОМКОМПЛЕКТ

ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»

Акционерное общество «АТОМКОМПЛЕКТ»
119180 Российская Федерация, Москва
ул. Большая Полянка, д. 25, стр. 1
Тел.(499) 949-4740 Факс (499) 949-4736
E-mail: info@atomkomplekt.org
ИНН 7706738770 КПП 770601001
ОКПО 66859391 ОГРН 1107746480490

Участникам запроса предложений

13.01.2016 № 304/54

На № _____ от _____

Касательно запроса участника
www.zakupki.gov.ru № 31503163507
zakupki.rosatom.ru № 151228/1065/409
a-k-d.ru № R028544

Уважаемые господа!

В соответствии с пунктом 19.5.1 Единого отраслевого стандарта закупок (Положения о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденного решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37) (далее – ЕОСЗ), АО «Атомкомплект», являющееся организатором запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на поставку фильтров здания турбины для сооружения энергоблоков № 1 и № 2 Белорусской АЭС, в ответ на запрос участника запроса предложений, по информации, полученной от заказчика, сообщает следующее:

Вопрос:

Согласно Приложению В (рисунки В.3 и В.4) ИТТ BLR1.B.110.&&&&&&&.000.MD.0001, указана толщина стенки, равная 28 мм и толщина днища, равная 30 мм. Данное решение не является стандартным и экономически не обосновано. Стандартная толщина стенки 14 мм, повышенной прочности - 18 мм. Просим пояснить необходимость изготовления фильтров с указанной в ИТТ толщиной стенки и днища.

Ответ:

На рисунке В3 и В4 ИТТ (Том 2 «Техническая часть» документации по запросу предложений) указанные толщины стенок и днища фильтра являются стандартными и референтными по оборудованию, эксплуатируемому на действующих АЭС.

Первый заместитель
генерального директора

С.И. Ефимушкин

Исполнитель: О.М. Полозова
Телефон: (499) 949-4740 доб. 31-72
E-Mail: info@atomkomplekt.org