

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа № опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ВЕНТИЛЯЦИЯ							
B1	Вентилятор осевой L=2800 м³/час. Электродвигатель установленная мощность, кВт 0,034 частота вращения, об/мин 1500 В комплекте: Гравитационные жалюзи	ВО-3,15 Питание 1Ф/220В Степень защиты IP42	Коммерческое предложение № 215 От 02.03.2012г.	БЕТЕРРА Тел. 231-23-84	шт.	1	7,1	
BE1	Дефлектор, Д=400 мм	По типу серии 1.494-32	К/п № 215 от 02.03.2012	БЕТЕРРА Тел. 231-23-84	шт.	1	15,48	
	Узел прохода с клапаном, с площадкой под исполнительный механизм утепленный с кольцом для сбора конденсата Д=400 мм	УП5-16 Серия 5.904-10	К/п № 215 от 02.03.2012	ООО «БЕТЕРРА»	шт.	1	58	
	Механизм исполнительный электрический однооборотный Номинальное напряжение – 220В	BELIMO NM-230A	К/п № 215 от 02.03.2012	ООО «БЕТЕРРА»	шт.	1	8	
	Воздуховод круглого сечения из углеродистой стали толщ. 0,6 мм. Ø=400мм	ГОСТ19904-90			п.м/м²	¾		
	Покрытие воздуховодов грунтовкой за 1 раз (с двух сторон)	ХС-010 ГОСТ 9355-81			м²	8		
	Покрытие воздуховодов эмалью за 2 раза (с двух сторон)	ХВ-785			м²	8		
	Труба водогазопроводная оцинкованная (конденсатопровод) Ду=20мм	ГОСТ 3262-75			м	10		
	Сетка металлическая общего назначения разм. яч. 10х10мм.	ГОСТ 3826-82			м²	0,3		
	ОТОПЛЕНИЕ							
	Электропечи типа ПЭТ (прибор отопления) N=2 кВт	ПЭТ-4	Коммерческое предложение №	Фирма ООО «Мим» Тел.: (495) 974-33-03	шт.	9	4,8	
	Уголок для крепления ПЭТ Б40х4,0х4 ГОСТ 8509-86 Ст3 ГОСТ535-88				м.	10		

						2170/5-992708-ОВ.С.			
						Предприятие на Хиагдинском месторождении.			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок.	Подп.	Дата	Эстакада технологических трубопроводов от добычного участка до перерабатывающего корпуса. Технологический узел закисления.	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Рощупкина			2012г.		р	1	1
Проверил		Воробьева							
Н. контроль		Рощупкина							
Гл. спец.		Колин				Спецификация оборудования, изделий и материалов.	ОАО «ВНИПИпромтехнологии»		
Нач. отдела		Тихонов							
ГИП		Перовский							

Изм. № подл.	Взам. инв. №
992708-ОВ.С	
Подп. и дата	