

6. Требования по эксплуатации системы.

К обслуживанию автоматической системы пожаротушения допускаются лица, изучившие технические описания и инструкции по эксплуатации на соответствующее оборудование, а также прошедшие инструктаж и практические занятия с приборами.

Для обеспечения пожарной безопасности при эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте оборудования необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.1.004-91 и СП 5.13130.2009. Работоспособность сигнальных клапанов АУПТ должна производиться не реже одного раза в год. Сигнализаторы давления не нуждаются в каком либо плановом профилактическом обслуживании. Один раз в квартал службой эксплуатации должен производиться осмотр, смазка и проверка открытия и закрытия арматуры насосной. Пожарные насосы, электродвигатели и арматуру выкрасить в красный цвет с обновлением один раз в год.

Ремонтные и пуско-наладочные работы должны производиться специалистами организаций, имеющих лицензию МЧС РФ.

Изм.	К.уч	Лист	N док.	Подпись	Дата	043.2496-4270-ПТ-Т.ПЗ	Лист
							10
Изм.	К.уч	Лист	N док.	Подпись	Дата		
Изм.	К.уч	Лист	N док.	Подпись	Дата		
Изм.	К.уч	Лист	N док.	Подпись	Дата		
Изм.	К.уч	Лист	N док.	Подпись	Дата		