

1. Общие сведения (указания).

1. Заказчик проекта: ЗАО «Саровская генерирующая компания»
2. Генеральная проектная организация: ОАО «Объединение ВНИПИЭнергопром».
2. Основания для проектирования:
 - а) Договор № 2496С-6 от 6 октября 2010г.
 - б) Техническое задание на проектирование установок автоматического водяного, порошкового, газового пожаротушения, автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре на объекте 3-я очередь ТЭЦ (корректировка проекта)
 - в) Утвержденные архитектурно-строительные планировки.

3. Стадия проектирования: «Рабочий проект»

1.6. Проект разработан в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов:

1. ГОСТ 12.3.046.91 «Установки пожаротушения автоматические. Общие технические требования.
2. ГОСТ Р 50680-94 «Установки водяного пожаротушения автоматические. Общие технические требования. Методы испытаний».
3. ГОСТ 28130-89 «Пожарная техника. Огнетушители, установки пожаротушения и пожарной сигнализации. Обозначения условные графические».
4. СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические».
5. РД 153-34.0-49.105-01 «Нормы проектирования автоматических установок водяного пожаротушения кабельных сооружений»
6. РД 153-34.0-49.101-03 «Инструкция по проектированию противопожарной защиты энергетических предприятий»
7. РД-153-34.0-03.301-00 «Правило пожарной безопасности для энергетических предприятий»

Име. №подл.	Подп. и дата	зам. ине. №							043.2496-4270-ПТ-Т.ПЗ	Лист
										2
			Изм.	К.уч	Лист	N док	Подпись	Дата		